BIJLAGE behorende bij brief met kenmerk BWT 35-15-0303

Constateringen en de te nemen maatregelen c.q. te treffen voorzieningen.

C200 Bouwbesluit 2012 - Bouwkundige gebreken

C208 **Elektriciteit**

De voorziening voor elektriciteit voldoet niet.
Het kastje van de vriezer is open.
Dit is in strijd met de Nederlandse Norm (NEN) 1010.
U dient ervoor te zorgen dat de elektrische installatie voldoet aan de voorschriften en een keuringsrapport van een erkend installateur aanwezig te hebben.

C209 **Ventilatie**

De ventilatie van het toilet ontbreekt of voldoet niet.
Het betreft hier een rooster in het ventilatiekanaal.
Dit is in strijd met het Bouwbesluit 2012 - afdeling 3.6 - aansturingsartikel 3.37.
U dient ervoor te zorgen dat de ventilatie voldoet aan de voorschriften.

C600 De Wet milieubeheer, het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling

C618 **Milieumelding (voedselbereiding)**

Uw bedrijf heeft geen milieumelding gedaan.
Dit is in strijd met de Wet milieubeheer - artikel 8.40 en artikel 8.41.
U dient een milieumelding te doen via http://aim.vrom.nl/.