From [redacted] unknown-from-address.net>
Subject **Vergunningvrij of niet?**
To [redacted]@gmail.com'" [redacted]@gmail.com>, [redacted]@gastrocenter.nl' [redacted]@gastrocenter.nl>
Date April 17, 2019, 5:06:36 PM CEST

Geacht [redacted] geacht [redacted]

Vanmiddag sprak ik met u, meneer [redacted] over de vervanging van de rookgasafvoer bij Nefis Etliekmek. De vraag die u stelde was of de vervanging omgevingsvergunningvrij is of niet. Helaas is dat niet het geval. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de te vervangen rookgasafvoer op dit moment niet twee meter boven het dak uit steekt terwijl dat wel het geval moet zijn (artikel 3:103, sub a, Activiteitenregeling).

Dit heeft gevolgen vooral voor de snelheid waarmee u aan de slag kunt daar er [redacted] over de gewenste rookgasafvoer beschikt. Ik ben me daarvan bewust maar het is niet anders.

Kunt u hiermee verder?

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Team procesuitvoering
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Oranje Vrijstaatplein 2
Postbus 94801, [redacted] Amsterdam

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer