[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 12 juni 2018 11:28
Aan: [redacted]
Onderwerp: OLO-3583061; Koenenkade 6-8, 1081 KH Amsterdam (Buitenveldert) - Advies constructie
Bijlagen: Extern advies constructie.docx; Doclijst- AV1.docl; Toets 1 Koenenkade 6-8 olo-3583061.pdf

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u als bijlage bij deze e-mail ons 'advies constructie' behorend bij het (bouw)project met de volgende gegevens:

Projectlocatie: Koenenkade 6-8, 1081 KH Amsterdam (Buitenveldert)
Projectomschrijving: 6 padeelbanen aan de Koenenkade 6-8
Aanvraagnummer: OLO-3583061

Voor een overzicht van de documenten waar dit advies betrekking op heeft zie bijgaande documentenlijst en/of de link/verwijzing onderaan deze email. Download de documenten (indien gewenst) tijdig voor uw

eigen administratie.

Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
adviseur constructieve veiligheid

Team Constructieve Veiligheid
Directie Advies & Expertise
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam
Postbus 209, 1500 EE Zaandam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt in opdracht van het bevoegd gezag in het Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw. Meer informatie vindt u op www.odnzkg.nl

Via de onderstaande verwijzing is het mogelijk documenten te bekijken en toe te voegen aan het dossier (de verwijzing is te gebruiken tot 24-07-2018):
https://www.odnzkg.nl/mozard/!verwijzing?mRef=mzrdrefjiwxghqrwd0y5x044k6va2fqn3dbpqjo601dfhy5ferdrzm

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdrefjiwxghqrwd0y5x044k6va2fqn3dbpqjo601dfhy5ferdrzm

[redacted]

Van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied <behandelaarzaak@odnzkg.nl>
Verzonden: maandag 28 mei 2018 17:00
Aan: [redacted]
Onderwerp: Extern advies verstrekken toegewezen

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Uw adviesverzoek is toegewezen en zal in behandeling genomen worden door [redacted] (telefoonnummer: 088-5670508).

Zaaknummer: 8374353
OLO nummer: OLO-3583061
Locatie: Koenenkade 6-8
Plaats: 1081 KH Amsterdam (Buitenveldert)

Met deze verwijzing kunt u via onze website informatie opvragen over de status van de zaak: Mijn zaak.

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
mzrdref2i182qu5mxa9bttbxxvov8xr57aw6ai9v1u6meamferdrzm

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

De bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
T.a.v. [redacted]
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam

Betreft: advies bouwconstructies ten behoeve van vergunningverlening

Geachte [redacted],

Op uw verzoek hebben wij constructieve aspecten beoordeeld aangaande het project met de volgende kenmerken:

Projectlocatie: Koenenkade 6-8, 1081 KH Amsterdam (Buitenveldert)
Projectomschrijving: 6 padeelbanen aan de Koenenkade 6-8
Aanvraagnummer: OLO-3583061

In het kader van dit verzoek hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben het ontwerp van de bouwconstructie(s) waar de documenten betrekking op hebben beoordeeld op de van toepassing zijnde eisen van het bouwbesluit.

Na toetsing van de aangeleverde gegevens en bescheiden met betrekking tot belastingen en belastingcombinaties zijn wij tot de conclusie gekomen dat het onvoldoende aannemelijk is dat het project voldoet aan de relevante bepalingen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Onvoldoende aannemelijk in verband met de volgende opmerkingen/vragen:
- Aangetoond dient te worden dat de glasconstructie de vervorming van de draagconstructie en de gebruiksbelastingen kunnen opnemen.

Wij adviseren u de aanvraag te weigeren.

Hierbij zijn ook eventueel door u aangegeven risico's in de adviesaanvraag in acht genomen.

Voor de documenten waar dit advies betrekking op heeft, zie bijgaande documentenlijst.
Zie hiervoor tevens de link in de email.

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Contactpersoon
[redacted]

Contactgegevens
[redacted]

Zaaknummer
8374353

Documentnummer
11892296

Datum
12 juni 2018

Met vriendelijke groet,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

[redacted]
Adviseur constructieve veiligheid

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig. Meer informatie: https://www.odnzkg.nl/mozard/toon/digitalewerkwijze

Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie	: **Koenenkade 6-8**
Projectomschrijving	: **6 padeelbanen aan de Koenenkade 6-8**
Aanvraagnummer	: **OLO-3583061**
Opdrachtgever	: Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid
Bouwwerktype	: 8. Kleine overige bouwwerken, geen gebouw zijnde
Bomcategorie	: B7
Type toets	: Inhoudelijke toets (dgk)
Toetsnummer	: 1
Datum	: 12-6-2018

Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

Conclusie

Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgk)

Toetsnummer - 1

12-6-2018

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**					
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur			Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekeningen.	2	2	Conform NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	2	2	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.4	Constructieberekening "Stalconstructie Padelbaan Amsterdam, Panoramic Padelbaan", werknummer 18085	2	2	Opmerkingen	Voldoet niet	
3.	**Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden**					
3.1	Staalconstructie	2	2	Conform NEN-EN 1993. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet	
5.	**Onderdeel 3: Elementen die bij bezwijken geen voortschrijdende instorting tot gevolg hebben**					
5.1	Glasconstructie	2	2	Aangetoond dient te worden dat de glasconstructie de vervorming van de draagconstructie en de gebruiksbelastingen kunnen opnemen	Ontbreekt	Aanvullende berekeningen/informatie van gehard glas.
	Conclusie	: Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.				

Toelichting toetsniveau's:

1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)