Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
5.1, 2, e

www.odnzkg.nl

De bestuurscommissie van stadsdeel West
Bos en Lommerplein 250
1040 BC Amsterdam

Betreft: advies bouwconstructies ten behoeve van splitsing

Contact_ersoon
5.1, 2, e

Contact_e_evens
5.1, 2, e

Geachte heer, mevrouw,

In uw opdracht beoordelen wij constructieve aspecten aangaande het project met de volgende gegevens:

Projectlocatie: Vasco da Gamastraat 5.1, te Amsterdam
Projectomschrijving: Verzoek om advies fundering bij aanvraag splitsingsvergunning

Zaaknummer
OD2026-0055108

Documentnummer
D2026-09-121050

Datum
10 september 2026

In het kader van deze opdracht hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben de bestaande fundering, waar de documenten betrekking op hebben, beoordeeld op de kwaliteitseisen voor het splitsen van panden. Onze beoordeling van de fundering is gebaseerd op de kwaliteitseisen voor het splitsen van panden te Amsterdam.

Naar ons oordeel is voldoende aannemelijk gemaakt dat de fundering voldoet aan de kwaliteitseis dat deze binnen 25 jaar geen voorzieningen behoeft (een fundering van kwaliteitsklasse II).

Zie de link voor het overzicht van de documenten waar dit advies betrekking op heeft. Download deze documenten tijdig voor uw eigen administratie.

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wanneer u het nodig acht dat wij voor de duidelijkheid/snelheid één op één contact hebben met de externe constructeur is dat natuurlijk altijd mogelijk. Over de uitkomst/afspraken van deze overleggen wordt u altijd geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de ,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

de adviseur constructieve veiligheid

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.