From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Fw: Spoed! Getekend Advies Brandweer | Z/24/2813242 | Stadsdeel Noord**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 19, 2024 at 2:43:07 PM CET

Beste 5.1, 2, e

Naar aanleiding van de staf onderstaande aanvulling van de brandweer. Is dit zo voldoende voor Brahim?

Het vervelende aan een watergordijn is dat dit ook aangesloten moet worden op een brandkraan en men afhankelijk is van de Brandweer daarvoor.
Ik loop zo nog even naar je toe.

Groet 5.1, 2, e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @brandweeraa.nl>
Verstuurd: dinsdag, november 19, 2024 1:52:57 p.m.
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @brandweeraa.nl>; 5.1, 2, i 2, i @brandweeraa.nl>
Onderwerp: RE: Spoed! Getekend Advies Brandweer | Z/24/2813242 | Stadsdeel Noord

Beste 5.1, 2, e

Je hebt mij gevraagd om te mailen na ons telefoongesprek.

Het gebruik van het zand is gegeven in ons advies, dit is eerdere jaren ook zo geadviseerd. Als daar door andere redenen van afgeweken gaat worden is dat een beslissing van het dagelijks bestuur en/of vergunningverlener.

De Stadsdeelvoorzitter heeft bij de driehoek en commandant Brandweer aangegeven extra mitigerende maatregelen te kunnen nemen met de inzet van waterschermen nabij de huizen en brandwachten in de omgeving van het vuur.
De waterschermen moeten de omliggende bebouwing nat kunnen houden en wij vragen de werkzaamheid van de waterschermen vooraf te laten testen.
Wij hebben geen zicht op wat door het ingehuurde bedrijf mogelijk is. We kunnen aan de voorkant dus niet aangeven dat het er 2, 3 of 4 moeten zijn. Dit is geheel afhankelijk van wat er bij dat bedrijf beschikbaar is.
Het is beter om dit na te vragen bij dat bedrijf. Van belang is dat de huizen nat gehouden moeten kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e

Mob 5.1, 2, e | 5.1, 2, e @brandweeraa.nl / 5.1, 2, i @veiligheidsregioaa.nl

5.1, 2, e

Brandweer Amsterdam-Amstelland
Kazerne Nico | IJ-tunnel 4 | 1011 TA | Amsterdam
www.brandweeraa.nl

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 18 november 2024 16:29
Aan 5.1, 2, i 5.1, 2, i @brandweeraa.nl>
CC 5.1, 2, i 5.1, 2, i @brandweeraa.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @brandweeraa.nl>; 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @brandweeraa.nl>
Onderwerp: Spoed! Getekend Advies Brandweer | Z/24/2813242 | Stadsdeel Noord

Goedemiddag,

Zijn jullie akkoord met het afwijken van het advies met betrekking tot het zand?

Ik zie in het advies niet staan dat er in plaats van twee nu drie watervernevelaars ingezet moeten worden. Kan dat nog worden toegevoegd? Dit staat ook in het veiligheidsplan van de organisatie.
Verder vroeg het Dagelijks Bestuur vandaag of jullie liever watervernevelaars hebben of een watergordijn?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord, afdeling 5.1, 2, e

5.1, 2, e / 5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 12 november 2024 14:46
Aan: 5.1, 2, i @brandweeraa.nl 5.1, 2, i @brandweeraa.nl>
Onderwerp: Re: Getekend Advies Brandweer | Z/24/2813242 | Stadsdeel Noord

Goedemiddag,

Er is aangegeven in jullie advies:
Vóór het verlaten van het terrein moet het vuur worden gedoofd en de verbrandingsresten met een laag zand worden afgedekt.
Echter is dit niet haalbaar en zal het voor veel troep zorgen. Intern is daarom besloten hiervan af te wijken.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord, afdeling 5.1, 2, e

5.1, 2, e / 5.1, 2, e @amsterdam.nl

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, i @brandweeraa.nl 5.1, 2, e @brandweeraa.nl>
Verzonden: vrijdag 13 september 2024 08:32
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Getekend Advies Brandweer | Z/24/2813242 | Stadsdeel Noord

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij het getekend brandweeradvies.

Betreft: Adviesverzoek Oudejaarsvuur Amsterdam Noord 2024- t/m 1 januari 2025 5.1, 2, e Amsterdam ons kenmerk

Ons kenmerk: 2024/2063/ADVS

Uw Kenmerk: Z/24/2813242

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

5.1, 2, e | 5.1, 2, i @brandweeraa.nl

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Kazerne Nico | IJ-tunnel 4 | 1011 TA | Amsterdam

www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland/

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.