BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Stadsdeel Noord
T.a.v. 5.1,2,e
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Datum	3 mei 2022	Telefoon	020 - 555 6000
Onze referentie	0000163/Eta-2022	E-mail	serviceteamrb@brandweeraa.nl
Uw referentie	ADM Noord take off	Behandelend adviseur	5.1,2,e
Adres	Buikslotermeerdijk 95	P-nummer	1000008
Onderwerp	Advies aanvraag vergunning evenement		

Geachte 5.1,2,e

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 29-04-2022 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van een vergunnings-aanvraag voor het evenement 'ADM Noord Take Off' op 7 mei van 13.00 uur tot 5.00 uur (8 mei) 2022 ter plaatse van Buikslotermeerdijk 95 te Amsterdam.

Voor dit advies hebben wij de volgende documenten beoordeeld:
- Aanvraagformulier;
- Veiligheidsplan, ongedateerd;
- Bijlage 1 t/m 6;
- Theateract 1-1, 1-2, 2 3 en 3.

Met betrekking tot dit evenement hebben wij niet eerder geadviseerd. Wel hebben wij eerder geadviseerd n.a.v. een schouw van het terrein en de gebouwen, geregistreerd onder Scheurleerweg 212c, onder onze referentie P-44575. Zie hiervoor ons advies per e-mail d.d. 12-11-2021 (onze referentie 004/Ectp). Ook hebben wij geadviseerd op een gebruiksmelding voor de gebouwen. Zie hiervoor ons advies met referentie 024/GBmta-2022 d.d. 03-02-2022.

Regelgeving en documenten
Wij hebben deze aanvraag om een evenementenvergunning getoetst aan:
- De relevante voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen uit hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012;
- Het Bouwbesluit 2012, hoofdstukken 1, 2, 6 en 7 bij een evenement in een gebouw;
- De Algemene plaatselijke verordening Amsterdam 2008 (APV);
- Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP), 4 oktober 2017.

Overige documenten
Verder hebben wij gebruik gemaakt van onderstaande documenten:
- Handreiking voor een brandveilig evenement, Brandweer Amsterdam – Amstelland, versie 1.1 d.d. 1 januari 2018.

Conclusie
Onze conclusie is dat de aanvraag evenementenvergunning niet voldoet aan de hierboven genoemde regelgeving.

Als de aanvrager een aantal onderdelen aanpast, is de aanvraag in overeenstemming met de hierboven genoemde regelgeving. Deze aanpassingen geven wij hieronder weer, waarbij we aan de hand van de geconstateerde afwijkingen de volgende oplossingen voorstellen.

BGBOP, artikel 4.15
Afwijking
Er is geen vluchtrouteaanduiding aangegeven op het evenemententerrein.
Mogelijke oplossing
Er dient vluchtrouteaanduiding aangegeven te worden die leidt naar alle vluchtwegen en van daar naar de openbare weg. Op het hele veld dient minimaal één vluchtrouteaanduiding zichtbaar te zijn conform NEN-EN 1838. Let hierbij op dat ook in de avonduren de vluchtrouteaanduiding voldoende verlicht is.

Daarnaast hebben wij nog een aantal opmerkingen. Wij adviseren hier rekening mee te houden.
Opmerkingen:

- Niet alle brandveiligheidsaspecten zijn uitvoerig beschreven. Wij adviseren daarom in het veiligheidsplan te laten verwijzen naar het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) en de 'Handreiking voor een brandveilig evenement van Brandweer Amsterdam – Amstelland';
- Voor de gebouwen is voor één ruimte in ieder gebouw een gebruiksmelding gedaan. Wij willen er op wijzen dat in de gebouwen niet meer mensen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn dan in de gebruiksmelding is aangegeven. Het betreft 100 personen voor het Poortgebouw en 250 personen voor het Machinegebouw;
- Benodigde aanpassingen zoals aangegeven in de gebruiksmelding dienen voor aanvang van het evenement te zijn uitgevoerd.

Hieronder willen wij nog de volgende punten onder de aandacht brengen.

Controle vergunningsvoorwaarden
Wij attenderen u er op dat de brandweer niet standaard controleert (voorafgaand of tijdens het evenement) of aan de gestelde vergunningsvoorwaarden wordt voldaan. Hiervoor kan eventueel apart een opdracht worden gegeven aan onze afdeling Expertise Toezicht en Controle (ETC).

Brandveiligheidsinstallaties
De volgende brandbeveiligingsvoorzieningen moeten tijdens het evenement aanwezig te zijn:

- Gebouwgebonden installaties;
- Brandslanghaspels, conform NEN-EN 671-1;
- Draagbare blustoestellen, conform Besluit Draagbare Blustoestellen;
- Noodverlichting, conform NEN-EN 1838;
- Vluchtrouteaanduiding, conform NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e

Bijlagen: Beoordeelde documenten, zoals in deze brief genoemd

Bezoekadres
IJtunnel 4
1011 TA Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

(020) 555 6000
serviceteamrb@brandweeraa.nl
www.brandweeraa.nl