BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
T.a.v. 5.1.2.e
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Datum	8 augustus 2023	Telefoon	020 - 555 6000
Onze referentie	0000473/Bta-2023	E-mail	5.1.2e @brandweeraa.nl
Uw referentie	12155535	Behandelend adviseur	5.1.2e
Adres	Plantage Kerklaan 38-40	P-nummer	11467
Onderwerp	Advies gewijzigde documenten		

Geachte 5.1.2e,

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 24 juli 2023 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van de aangepaste plattegronden (brandcompartimentering en bezetting) en het brandveiligheidsconcept van het aquariumgebouw van Artis aan de Plantage Kerklaan 38-40 te Amsterdam.

Deze aanvraag maakt onderdeel uit van het project: **Artis**

In verband met dit advies is geen inspectie op locatie uitgevoerd. Wij hebben de wijzigingen beoordeeld aan de hand van onderstaande aangeleverde stukken:
- Plattegronden brandcompartimenten en bezetting Oth_ 'Bijlage 2 d.d. 21-07-2023' (linker bovenhoek);
- Brandveiligheidsconcept d.d. 21-07-2023 van ZRI.

Op deze documenten hebben wij op eerdere versies geadviseerd. Zie hiervoor ons adviezen met referentie 264/Bta-2022 en 208/Bta-2022.

Regelgeving

Wij hebben de documenten getoetst aan:
- De Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor), indieningvereisten bouwactiviteiten;
- Het Bouwbesluit 2012 (BB 2012), uitgaande van niveau: nieuwbouw, onderdeel verbouw.

Overige geraadpleegde documenten

Verder is voor de beoordeling van de documenten de volgende documentatie gebruikt:
- Handboek Brandbeveiligingsinstallaties, versie 14 juni 2012 van Brandweer Nederland.

Conclusie

Onze conclusie is dat de documenten voldoen aan de hierboven genoemde regelgeving.

Hieronder willen wij nog de volgende punten onder de aandacht brengen.

Brandbeveiligingsinstallaties

Op basis van hoofdstuk 6 van het BB 2012 dienen de volgende brandbeveiligingsinstallaties te worden aangebracht:
- Brandslanghaspels;
- Noodverlichting volgens NEN-EN 1838;

- Een brandmeldinstallatie volgens NEN 2535 zonder doormelding naar de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK). Uitgangspunt van de omvang is:
  - gedeeltelijke bewaking.

  Opmerking
  Deze installatie moet volgens artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012 een inspectiecertificaat hebben, gebaseerd op het "CCV inspectieschema brandbeveiliging".
- Een ontruimingsalarminstallatie type B volgens NEN 2575;
  Opmerking
  Deze installatie moet volgens artikel 6.23 van het Bouwbesluit 2012 een inspectiecertificaat hebben, gebaseerd op het "CCV inspectieschema brandbeveiliging"
- Vluchtrouteaanduiding volgens NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

De brandbeveiligingsinstallaties dienen te voldoen aan de huidig geldende NEN-normen en voorschriften. Deze staan vermeld in bijlage I behorende bij artikel 1.2 van de "Regeling Bouwbesluit 2012". Met betrekking tot de uitvoering van de installaties kan gebruik worden gemaakt van de publicatie van Brandweer Nederland, het boek “Brandbeveiligingsinstallaties”, derde druk, juni 2012.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen onder bovengenoemd telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

5.1.2e
Adviseur Risicobeheersing

Bijlage(n): geen

Bezoekadres
IJ-tunnel 4
1011 TA Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

(020) 555 6000
5.1.2e @veiligheidsregioaa.nl
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2