

RENVOOI

MATERIALEN

- beton
- lichte wand woningscheidender/ commerciële scheidende ruimte kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- isolatie
- houtskeletbouw wand
- lage begroeiing
- houshen dak
- grint

Dak Rc=8,0 m2.K/W
Gevel Rc=4,5 m2.K/W
Vloer Rc=4,5 m2.K/W

SYMBOLEN

- deur zelfsluitend
- 30 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (NEN300); conform rode stippellijn
- 60 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (NEN300); conform groene stippellijn
- Ps: deuren in vluchtrichting voorzien van paniekbeslag
- La: deur te openen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen (in vluchtrichting)
- EI1: meldet blusapparaat
- H: brandslanghaspel
- Sha: brandwaarlift
- BMP: brandweerpaneel
- DBL: droge blusleiding
- droge blusleiding aansluiting

- De bouwconstructie bezit een brandwerendheid tot bezwijken van 120 minuten.
- De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is aan desbetreffende bijbehorende brandwerende scheiding.
- Voor de brandwerendheid van constructies zie de constructieberekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van aan de van de desbetreffende wand of vloer.
- De gewrte brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, ramen, deuren etc. is/wordt aangetoond d.m.v. een gelijg rapport
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, en een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer tenminste 54 boven het maaiveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van tenminste 21m aan brandklasse B.
- Voor de brandklasse van gevelbekleding zie de gevelaanzichten en MOA 2014.
- Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een liftschacht bezit tenminste een mate van brandvoortplantsnelheid of valbrandvoortplantsnelheid een overeenkomstig de eisen van artikel 3.27 lid 1 onder a, b of c van het Bouwbesluit 2012, tenzij het een deel van een brandwerend scheidend element betreft dat voldoet aan de eisen van artikel 3.27 lid 1 onder d van het Bouwbesluit 2012.
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, of een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer tenminste 54 boven het maaiveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van tenminste 21m aan brandklasse B.
- Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een liftschacht bezit tenminste een mate van brandvoortplantsnelheid of valbrandvoortplantsnelheid een overeenkomstig de eisen van artikel 3.27 lid 1 onder a, b of c van het Bouwbesluit 2012, tenzij het een deel van een brandwerend scheidend element betreft dat voldoet aan de eisen van artikel 3.27 lid 1 onder d van het Bouwbesluit 2012, voldoet over een derde van tenminste 0,5m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2.
- Brandslanghaspels/hoofdstekken volgens specifieke installatie adviseur
- Constructies volgens opgave/tekeningen constructeur
- Droge blusleiding volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende scheidingen volgt bouwfysisch adviseur.
- De aanbouding van de gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten inclusief hifsaldpparatenkasten per gebruiksfunctie opgave/tekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur
- Blok B en C zijn voozien van een brandweerlift
- Het leidingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Voor de sprinklerinstallatie volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Voor sprinklerinstallatie volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Voor noodverlichtingsverzorging en -verlichting volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- FSS, c = 600/400
- Raamprojecten inbraakwerend weerstaanden
- Daglichttoetreding volgens opgave/tekeningen P-520
- Daglichttoetreedingen volgens opgave/rapportage bouwfysisch adviseur

- Hitwerendheid conform afdeling 2.15
- Waterspraak conform artikel 3.27
- Geluidwering gevels conform afdeling conform afdeling 3.11
- Kering van vocht conform afdeling 3.5
- Luchtdichtheid conform artikel 5.4 Luchtsluisvestroom
- Waterdichtheid conform artikel 3.5 Kering van vocht
- Visuele/schending conform afdeling 2.3
- Trappen conform afdeling 3.5

Opdrachtgever
MRP Development

Project
Blokken B & C

Onderdeel
Plattegrond dak

Tekeningnummer
P-513

Werknummer: **2018040**
Schaal: **1 : 100**
Formaat: **A0++**
Fase: **OV**
Status: **Definitief**

VenhoevenCS Regio kantoor Noord
Regio kantoor Noord 162 PO | NL-1018 BE Amsterdam
T +31 (0)20 6222222 | E info@venhoevencs.nl

28.11.2019

VenhoevenCS www.VenhoevenCS.nl