Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Bezoekadres
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Postbus 209
1500 EE Zaandam

www.odnzkg.nl

Stadsdeel: Amsterdam stadsdeel Noord
Contactpersoon: 5.1,2,e

Contactpersoon
5.1,2,e

Contactgegevens
5.1,2,e
5.1,2,e @odnzkg.nl

Zaaknummer
10355713

OLO-nummer
5673817

Datum
4 juni 2021

Betreft: Controle EP-berekening, Thermische isolatie en MPG-berekening

Projectlocatie: Distelweg 113 Buiksloterham
Projectomschrijving: 4 woongebouwen, een kantoor en parkeergarage
BOM categorie: B1 Woonfunctie in een woongebouw

In het kader van het bovengenoemde project hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben de voor de energieprestatie relevante documenten beoordeeld op de van toepassing zijnde eisen van het bouwbesluit.

Opmerkingen EPC gebouw

1. Hoewel aannemelijk is dat de PV-panelen op de daken geplaatst kunnen worden, adviseren wij om de aantallen en het vermogen te controleren tijdens de bouw.

Opmerkingen MPG gebouw

-

Conclusie EPC en MPG

Op basis van de beschikbare gegevens is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de afdeling 5.1 artikel 5.2 en 5.3, en afdeling 5.2 artikel 5.9 van het Bouwbesluit 2012.

Wanneer er afgeweken wordt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Beoordeling	1e	2e	3e	Nadere gegevens
Zaaknummer	10050433	10355713		
Datum beoordeling		03-06-2021		
aanvraagformulier		17-12-2020		
Adviseur		DGMR		
Datum Ep-berek.		02-06-2021		
Resultaat EPC-berekening		0.2 en 0.76		0.76 is E/E van combinatiegebouw Alle woongebouwen zijn 0.2
Resultaat MPG-berekening		-		In eerder stadium beoordeeld door 5.1,2,e
Kwaliteitsverklaringen		Brink Flair		