Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 8 oktober 2020 10:42
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: reactie nautisch beheer en ontwerprapportage Grimburgwal
Bijlagen: 201007 Randvoorwaarden DO veiligheidsonstructie Grimburgwal (GBW0104 UVA)_DEF.pdf

Beste [redacted],

Nautisch beheer heeft het volgende aangegeven mbt de wrijfgordingen veiligheidsconstructie Grimburgwal:

- De wrijfgording niet over de gehele lengte aanbrengen. Tpv deel 4 en ter plaatse van de damwand tegenover de brug tpv de Oudezijds Voorburgwal (Sleutelbrug) een gording met een dubbele plank aanbrengen op 0,4m en 0,6m boven het wateroppervlak (hart gording op 0,0 m NAP en +0,20 m NAP, lengte: ca. breedte v/d brug).

Ik zal dit zo ook richting aannemer communiceren.

[redacted] wil morgenochtend de omgevingsvergunningsaanvraag indienen voor de Grimburgwal. Zou je hiertoe willen checken of er nog iets gewijzigd/aangevuld moet worden aan de ontwerprapportage en iig de bijlage met de ontwerpeisen (zie bijlage) hieraan toevoegen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren