Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie	:	**Centrumeiland bl08, k05 GAO (6257375)**
Projectomschrijving	:	**oprichten appartementen**
OLO nummer	:	**OLO-6257375**
Opdrachtgever	:	Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Oost
Bouwwerktype	:	4. Gestapelde woningen
Bomcategorie	:	B1
Type toets	:	Inhoudelijke toets (dgk)
Toetsnummer	:	3a
Datum	:	12-9-2023

Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.

Disclaimer

Dit document betreft de onderbouwing van het gekozen toetsniveau conform het vastgestelde beleid.

Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag en niet bedoeld voor derdenverstrekking.

Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgk)

Toetsnummer - 3a Onderwerp: WOONGEBOUW - UITV (Wapening vloeren) 12-9-2023

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**					
1.2	Gevolgklasse en ontwerplevensduur	3	3	Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.4	Brandwerendheid	3	3	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet	
6.	**Onderdeel 4: Vloeren**					
6.1	Verdiepings vloeren	3	3	Conform NEN-EN 1992. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet	
	Conclusie :	Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.				

Toelichting toetsniveau's:

1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)

Aandachtspunten/risico's

Nr.	Onderwerp	Omschrijving aandachtspunt /risico		Beheersmaatregel	
A1	Tijdig indienen (ten minste 3 weken voor uitvoering): * Lateien & geveldragers * Trappen en bordessen				
A2					
A3					