Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Stadsdeel Centrum
Amstel 1
1011 PN Amsterdam
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

LinQ Vastgoed Adviseurs B.V.
[redacted]
Delflandlaan 144
1062 EB AMSTERDAM

Datum	29 oktober 2021
Kenmerk	Z2021-C005537
OLO kenmerk	6329001
Behandeld door	[redacted], Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, [redacted]@amsterdam.nl
Bijlage	Checklist aanvullende gegevens
Kopie aan	Geen

Onderwerp Verzoek om aanvullende gegevens

Geachte [redacted],

Op 25 augustus 2021 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen het voor veranderen en vergroten van de tweede-, derde- en zolderverdieping tot drie woningen en het realiseren van twee dakterrassen op de locatie [redacted] te Amsterdam.

Aanvullende gegevens nodig
Uw aanvraag is niet volledig. De gegevens die u volgens de Regeling omgevingsrecht (Mor) moet aanleveren staan vermeld in de checklist (zie bijlage 1). U moet deze gegevens digitaal via het omgevingsloket in één keer aanleveren vóór 10 december 2021.

De beslistermijn wordt opgeschort omdat de aanvraag niet volledig is en er aanvullende gegevens nodig zijn. Het opschorten van de beslistermijn gaat in op de dag na het verzenden van deze brief. De beslistermijn is weer van toepassing vanaf de dag waarop wij de aanvullende gegevens hebben ontvangen.

Wanneer de gegevens niet volledig of te laat worden aangeleverd, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met [redacted] via telefoonnummer 06 [redacted].

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens hen,
Medewerker Vergunningen Bouw van Stadsdeel Centrum,

[redacted]

Bijlage 1. Checklist aanvullende gegevens

Bouwkundige gegevens
Wij verzoeken u om tevens bouwkundige details aan te leveren van de brandwerende (bekleding) van de deur en de trappen op schaal 1/5 of 1/10 voorzien van voldoende maatvoering.

Constructieve gegevens
Wij verzoeken u om de constructieve bescheiden in te dienen. Constructietekening en berekening, inclusief opvang van de bestaande gevel en eventueel benodigde grondbalk(en); - Van nieuwe of gewijzigde onderdelen van de hoofddraagconstructie onder brandomstandigheden, dient de weerstand tegen het bezwijken bij brand te worden aangegeven (in minuten brandwerendheid) en de wijze waarop dit wordt bereikt; - Als de kapconstructie wijzigt, (detail)tekeningen en berekening van de gewijzigde kapconstructie, inclusief controle van de bestaande kapconstructie
- Berekening van de opvang op de bestaande fundering; - Indien van toepassing schematisch funderingsoverzicht en sondering(en).