From: "5.1.2,e @vattenfall.com" on behalf of "5.1.2,e @vattenfall.com" <5.1.2,e @vattenfall.com>
Sent: Tue, 29 Mar 2022 20:35:49 +0100
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>; "5.1.2,e @vattenfall.nl" <5.1.2,e @vattenfall.nl>
Cc: "5.1.2,e @vattenfall.com" <5.1.2,e @vattenfall.com>
Subject: RE: een paar vragen over de HWC Noord
Attachments: Erfpachtovereenkomst en tracé

Hoi 5.1.2,e

Zie hieronder in het rood mijn antwoorden.

Kun je ons ook reactie geven op mijn laatste mail? Zie bijlage.

Alvast bedankt.

Gr

Confidentiality: C2 - Internal

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 17:59
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @vattenfall.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @vattenfall.com>
Onderwerp: een paar vragen over de HWC Noord

This e-mail is from an external source - be cautious and only click links or open attachments if you trust the sender.

Hallo 5.1.2,e en 5.1.2,e

Ik heb een paar vragen aan jullie:

- Heeft één van jullie toevallig één of meerdere foto's gemaakt bij onze inloopmiddag? Ik helaas niet. 5.1.2,e of 5.1.2,e ?
- Zou het voor jullie een optie zijn als de HWC niet aan de zuidzijde, maar aan de noordzijde van de slibvelden gebouwd zou worden? Misschien gemakkelijker i.v.m. het leidingtracé? Ik vraag dit vanwege de kans dat er aan die kant ook een windmolen komt. Stel dat dit door gaat, dan lijkt het logischer om ook aan die kant de nutsvoorzieningen te situeren. Of geldt er juist weer een afstandscriterium voor de HWC t.o.v. een windmolen? Ik weet niet of er afstandseisen voor windmolens zijn voor een HWC. Dat zal ik intern moeten navragen. Op zich hebben we geen problemen met het verhuizen naar de Noordkant maar dan moet ons plot wel groter worden omdat we niet mogen bouwen op onze leiding. Of ...dat dwingt ons naar de leidingvariant waarin de boring buiten de gracht boven komt. Dan moeten we met een zinker naar de overkant en zullen er een aantal bomen gekapt moeten. Ik weet dat deze variant niet goed viel tijdens de informatiebijeenkomst, dus lijkt me niet wenselijk.
- In Elzenhagen Zuid, waar ik tot en met deze week ook aan werk, lijkt er nu het probleem te ontstaan dat een station van WPW niet aangesloten kan worden op elektra, vanwege de congestie. Speelt dit niet op meer locaties en heeft de congestie dan ook geen negatieve consequenties voor de uitbreiding van het netwerk? Als dat wel het geval is, schuift de bouw van de HWC dan niet verder op? 5.1.2,e gaf tijdens de inloop aan dat er de wens was om de HWC toch weer in tijd naar voren te halen, terwijl ik een paar dagen dit verhaal hoorde. Wij zijn uiteraard in nauw contact met Liander over de E- en G-aansluiting. Liander heeft aangegeven de E-aansluiting beschikbaar te kunnen hebben vanaf Q4 2025. Wij gaan dit ook formaliseren middels opdracht zodat we zeker weten dat de E beschikbaar is.

Alvast bedankt weer!

Met vriendelijke groet,
5.1.2,e

projectmanager

Gemeente Amsterdam
projectmanagementbureau

M 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl
5.1,2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.