Bezoekadres
Weesperplein 4
1018 XA Amsterdam

Postbus 922
1000 AX Amsterdam
Telefoon 020 5513 888
Fax 020 6201016
www.dmb.amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam
Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Sector Bouw- en Woningtoezicht

Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam

Shell International Chemicals BV
t.a.v. [redacted]
Badhuisweg 3
1031 CM AMSTERDAM

ons kenmerk	N01/0491 2004 (2/139537 SDN 2004)
onderwerp	deelgoedkeuring nr. N4
onderdeel	noodverlichting
adres	Grasweg 31 (voorheen 29)
behandeld door	[redacted]
telefoonnummer	020-[redacted]
buitendienstinspecteur	[redacted]
telefoonnummer	020-[redacted]
bijlage	gewaarmerkte bescheiden
datum	2 juli 2007

Geachte heer [redacted]

Burgemeester en Wethouders hebben u onder ons kenmerk N01/0491 2004 (2/139537 SDN 2004) een reguliere bouwvergunning verleend. In deze vergunning zijn, onder meer, de voorwaarden gesteld:

5. dat het in paragraaf 1.5, onderdeel 3 juncto paragraaf 1.2.4 van hoofdstuk 1 van de bijlage behorende bij het "Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning" bedoelde gegevens en bescheiden ten behoeve van toetsing aan het Bouwbesluit 2003, met betrekking tot:
   -- de noodstroomvoorziening en -verlichting,
   ingevolge artikel 4, lid 3, van dit besluit ten minste drie weken voor de aanvang van het werk aan de Afdeling Bouwtoezicht van het stadsdeel Amsterdam-Noord (t.a.v. [redacted] Buikslotermeerplein 2000, Postbus 37608 1030 BB Amsterdam) worden overgelegd en met de uitvoering van het werk niet wordt begonnen, voordat deze gegevens en bescheiden zijn goedgekeurd;
6. dat de in paragraaf 1.5, onderdeel 3 juncto paragraaf 1.2.5 van hoofdstuk 1 van de bijlage behorende bij het "Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning" bedoelde gegevens en bescheiden ten behoeve van toetsing aan de Bouwverordening Amsterdam 2003, namelijk:
   -- informatie over de ... vluchtrouteaanduiding,
   ingevolge artikel 4, lid 3, van dit besluit ten minste drie weken voor de aanvang van het werk aan de Afdeling Bouwtoezicht van het stadsdeel Amsterdam-Noord (t.a.v. dhr. [redacted] en/of [redacted] Buikslotermeerplein 2000, Postbus 37608 1030 BB Amsterdam) worden overgelegd en met de uitvoering van het werk niet wordt begonnen, voordat de op bladzijde 1 genoemde buitendienst inspecteur hiervoor toestemming heeft gegeven.

Gemeente Amsterdam
Dienst Milieu en Bouwtoezicht

Op 1 december 2006 hebben wij diverse tekeningen van u ontvangen. De tekeningen hebben (onder andere) betrekking op (delen van) de verlichting- en noodverlichtinginstallatie.

Tegen de uitvoering van het werk overeenkomstig de bijgaande gewaarmerkte bescheiden, te weten:

zeven en zeventig tekeningen, waarvan:
- acht tekeningen betrekking hebben op symbolenlijsten;
- elf tekeningen betrekking hebben op de kelder;
- dertien tekeningen betrekking hebben op de begane grond;
- elf tekeningen betrekking hebben op de eerste verdieping;
- elf tekeningen betrekking hebben op de tweede verdieping;
- elf tekeningen betrekking hebben op de derde verdieping;
- elf tekeningen betrekking hebben op de vierde verdieping en
- een tekening ~~tekeningen~~ betrekking hebben op de vijfde verdieping → deel N5 wijzigt

geen kopieën van tekeningen ontvangen.

bestaat geen bezwaar, onder voorwaarden dat:
- de in rood op bijgevoegde tekeningen aangegeven nood- en transparantverlichting worden bijgeplaatst;
- plaatsing en uitvoering van de installaties voldoen aan de eisen die staan vermeld in het Bouwbesluit, NEN 6088 en NEN-EN 1838.

[redacted]