**From:** "5.1.2,e "
**Sent:** Fri, 30 Jul 2021 09:24:22 +0200
**To:** "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
**Subject:** RE: Ontwerp riolering Koninginneweg

Hierbij mijn opmerkingen

Blad 1:
Zuidzijde
Thv tramhalte : riool ligt te dicht op de tramhalte, wat met name voor de putten een probleem met de banden geeft.
Put thv 5.1.2,e iets opschuiven om conflict met banden te voorkomen
Put thv inrit Hendrik Jacobszstraat opschuiven naar het noorden ivm inrit
Thv 5.1.2,e Put in bandenlijn van de verkeersscheiding
Vanaf 5.1.2,e t/m 5.1.2,e Putten in bandenlijn

Noordzijde
5.1.2,e en 5.1.2,e staan net wel/net niet in rollaag/bandenlijn, geldt wellicht voor meerdere delen. 300mm opschuiving richting oud riool zou al veel helpen. Per streng te bekijken

Blad 2
Noordzijde
Over 5.1.2,e etc hebben we het al gehad

Zuidzijde: 5.1.2,e net wel/net niet in bandenlijn
Vanaf nr 5.1.2,e t/m 5.1.2,e putten in bandenlijn. Riool iets opschuiven ri noorden

Blad 3
Noordzijde
5.1.2,e zit precies in de bandenlijn
Idem voor bestaande put thv 5.1.2,e
Idem voor put in zelfde streng naar het zuiden (thv terras)
Idem voor put nog verder zuidelijk in zelfde streng t/o nr 5.1.2,e

Gr
5.1.2,e

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
**Verzonden:** woensdag 28 juli 2021 15:59
**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
**Onderwerp:** FW: Ontwerp riolering Koninginneweg

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e
5.1.2,e

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e @waternet.nl>
**Verzonden:** woensdag 28 juli 2021 15:10

**Aan:** 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
**Onderwerp:** RE: Ontwerp riolering Koninginneweg

Klopt 5.1,2,e Vrijdag hadden we nog steeds geen ontwerp klaar.
We zijn gister laat pas ''klaar'' met de ontwerptekeningen (zie bijlage).

En moeten nog een paar dingen toegevoegd en aangepast worden voordat de tekeningen definitief gemaakt kan worden (vanuit onze kant).

---

**Van:** 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
**Verzonden:** woensdag 28 juli 2021 15:00
**Aan:** 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
**Onderwerp:** Ontwerp riolering Koninginneweg

5.1,2,e we hadden het idee dat we afgelopen vrijdag een deel van het ontwerp van jullie zouden krijgen en dat we het daar morgen over zouden gaan hebben. Ik heb nog niets gezien, kan dat kloppen?. Zo ja heeft dan de afspraak morgen veel zin?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e

---

**Van:** 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
**Verzonden:** maandag 26 juli 2021 12:03
**Aan:** 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
**Onderwerp:** RE: Verdeling Kosten bodemonderzoek Koninginneweg

Top dankje 5.1,2,e!

Groetjes, 5.1,2,e

---

**Van:** 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
**Verzonden:** vrijdag 23 juli 2021 14:44
**Aan:** 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
**Onderwerp:** RE: Verdeling Kosten bodemonderzoek Koninginneweg

5.1,2,e wij hebben 2 onderzoeken uit laten voeren. Het betrof combi onderzoeken dus grond en verharding.
De kosten in totaal waren 5.1,2,b en 5.1,2,b dus bij elkaar 5.1,2,b euro.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

---

**Van:** 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
**Verzonden:** donderdag 22 juli 2021 9:21
**Aan:** 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
**CC:** 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
**Onderwerp:** Verdeling Kosten bodemonderzoek Koninginneweg

Goedemorgen 5.1.2,e

Vraagje, weet jij hoeveel de kosten van het bodemonderzoek van project de Koninginneweg voor Waternet zijn?
Ik ben namelijk bezig met de raming en het zou makkelijk zijn als ik deze kosten hierin kan verwerken.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Project Engineering
Sector Afvalwater – Drinkwater
Afdeling Leidingwerken

T 5.1,2,e
M 5.1,2,e

Korte Ouderkerkerdijk 7
Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

Classificatie: Intern

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Classificatie: Intern

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Classificatie: Intern

Classificatie: Intern