Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Toetsrapport

Constructieve beoordeling van gegevens/documenten voor het (bouw)project met de volgende gegevens:
Projectlocatie: Nicolaas Maesstraat 112-4, Amsterdam
Projectomschrijving: Nicolaas Maesstraat 112-4, Amsterdam
Aanvraagnummer: OLO-5873907

Toetsnummer - 0 2-5-2021

Nr.	Aspect	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**			
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur	Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1 3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet	
3.	**Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden**			
3 2	Portalen	Conform NEN-EN 1993. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet	
7.	**Onderdeel 5: Platte en schuine daken**			
7 2	Dakplaten/ dakvloer/dakterras	Conform NEN-EN 1992 , NEN-EN 1993, NEN-EN 1995. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet	
	Conclusie :	Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.		

[redacted]