Eenduidig werken brandveiligheid (Volledige controle) - Amsterdam toolbox 28-10-2019

13 november 2020



Inhoudspagina

nhoudspag na 2
Eendu d g werken brandve ghe d (Vo ed ge contro e) Amsterdam too box 28 10 2019 3
Samenvatt ng 3
Ongedaan gemaakte overtred ngen 4
Check stvragen en antwoorden 5
0. Gegevens 5
1. A gemeen 5
2. Gebru ksvoorwaarde brandve ghe d 6
3. Over ge gebru ksvoorwaarde brandve ghe d 6
4. Gebru ksvoorwaarde brandve ghe d nsta at es 7
5. Over ge opmerk ngen 7

Eenduidig werken brandveiligheid (Volledige controle) - Amsterdam toolbox 28-10-2019

Dossiernummer:	10.2.e
Aantal personen:	5+
Bedrijfsnaam:	[redacted]
Soort zaak:	Gebruiksmelding
Risicoklasse:	2
Datum afgifte vergunning:	25 september 2019
OLOnummer:	10.2.e
Decosnummer:	10.2.e
Checklist status:	Completed
Gemaakt door:	[redacted]
Behandelaar:	[redacted]
Contactpersoon:	[redacted], Aanvrager Brandveiligheid Expertiseteam, Brandveiligheid@amsterdam.nl
Locatie:	
Adres:	[redacted]
Postcode:	[redacted]
Plaats:	[redacted]
Datum checklist:	[redacted]

Samenvatting

Vragen:	29
Openstaande overtredingen:	0
Ongedaan gemaakte overtredingen:	2
Openstaande taken:	0
Afgehandelde taken:	0
Opmerkingen:	1

Ongedaan gemaakte overtredingen

nvt

Geregistreerd op 23 januari 2020 15:40 door [redacted]

Blusmiddelen zijn niet vast bevestigd, zichtbaar gekeurd en/of gebruiksgereed (nader toelichten).

Voorschrift: artikel 6.31 Bouwbesluit 2012
Geregistreerd op 23 januari 2020 15:40 doo [redacted]

Checklistvragen en antwoorden

0. Gegevens

Inspecteur

Antwoord [redacted]

Datum inspectie

Antwoord: 28 oktober 2019

Gebruik?

Antwoord: Kamerverhuur

Gesproken met:

Antwoord [redacted]

Contactgegevens:

Antwoord [redacted] eigenaar

Hoeveel controles zijn er uitgevoerd tijdens deze periodieke cyclus

Antwoord: 1

Correspondentie. (voeg toe onder afbeeldingen)

Antwoord: Nvt

1. Algemeen

Is de huidige situatie bouwkundig in overeenstemming met de afgegeven tekening van de vergunning of melding?
artikel 1.23 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Is de functie nog gelijk aan de afgegeven vergunning of melding?
artikel 1.23 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Wordt nog voldaan aan de specifieke gebruiksvoorwaarden?
artikel 1.23 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is er een goede brandveiligheidscultuur en zijn er geen constateringen gedaan? (Zowel bouwkundig als organisatorisch moet op orde zijn om de Bonus malus regeling toe te passen)

Antwoord: Ja
Vorig antwoord: Nee (28 oktober 2019 09:22)

2. Gebruiksvoorwaarde brandveiligheid

Vluchtdeuren zijn zonder sleutel of los voorwerp te openen.
artikel 7.12 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Vluchtroutes zijn tot aan de openbare weg goed beloopbaar en vrij van obstakels.
artikel 7.11 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

3. Overige gebruiksvoorwaarde brandveiligheid

Certificaten, rapporten tonen aan dat adequaat onderhoud wordt gepleegd (installaties).
artikel 1.16 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Gangen en trappen -- die naar nooduitgangen leiden -- zijn vrij van brandbare versiering/aankleding.
artikel 7.4 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Versiering/aankleding aan wanden en plafonds in ruimten zijn moeilijk brandbaar (certificaat).
artikel 7.4 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

De situatie is brandveilig (open vuur, as/papierbakken, kaarsen,hete spots, verwarmingstoestellen, gasflessen).

Antwoord: Ja

De stookruimte is vrij van (brandbare) opslag.
artikel 7.8 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Vluchtwegaanduiding is goed aangebracht en duidelijk zichtbaar.
artikel 6.24 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Is vereiste noodverlichting voldoende aanwezig?
artikel 6.24 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Vluchtroutes zijn bij avond/nachtgebruik tot aan de openbare weg verlicht.
artikel 6.24 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

Zijn blusmiddelen goed vast bevestigd, zichtbaar, gekeurd en gebruiksgereed?.
artikel 6.31 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja
Vorig antwoord: Nee (28 oktober 2019 09:22)
Opmerkingen:

De brandhaspels
10.2.e *op 28 oktober 2019 15:13)*

Compartimentscheidingen voldoen aan wettelijke eisen, inclusief eventueel zelfsluitende deuren.
artikel 6.26 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Ja

4. Gebruiksvoorwaarde brandveiligheidinstallaties

Brandmeld-- of ontruimingsinstallatie is in bedrijf.
artikel 6.20 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is het ontruimingsplan aanwezig?
artikel 6.23 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Is de drogeblusleiding akkoord en wordt deze onderhouden.
artikel 6.29 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Brandweerlift is akkoord.
artikel 6.39 Bouwbesluit 2012

Antwoord: Nvt

Overige brandveiligheidinstallaties zijn akkoord (sprinkler, rook- -en warmteafvoer, brandweertoegang enz).

Antwoord: Nvt

5. Overige opmerkingen

Zijn alle constateringen in de checklist verwerkt? (zo nee, alle overige onder deze vraag toevoegen)

Antwoord: Ja