From: "5.1.2,e "
Sent: Thu, 31 Mar 2022 14:17:34 +0200
To: "5.1.2,e '" <5.1.2,e @red-company.nl>
Subject: RE: THIS - Afwatering binnentuin

5.1.2,e

In de verleende vergunning is op blz. 22 en volgende aangegeven op welke wijze het gebouw het hemelwater moet afvoeren.
Als jullie dat niet kunnen of willen omdat jullie (bijvoorbeeld) ook rekening moeten of willen houden met de Hemelwaterverordening kun je contact opnemen met Waternet via 0900-9394.

Wil je me op de hoogte houden van hetgeen jullie daarover afspreken?
Mogelijk dat dit (ook) tot gevolg heeft dat moet worden afgeweken van de verleende omgevingsvergunning en dus met de revisie ook moet worden geregeld.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
Senior Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2,e
M 5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do en vr

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @red-company.nl>
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 13:24
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @reggeborghvastgoed.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @reggeborghvastgoed.nl>
Onderwerp: THIS - Afwatering binnentuin

Beste 5.1.2,e

Momenteel zijn wij bezig met de binnentuin van het project THIS en hebben we een aantal vragen die we graag met je willen bespreken, zie hieronder onze uitgangspunten:

- Waterberging in de kelder zodat we in tijden van droogte geen drinkwater hoeven te gebruiken
- Waterretentie kratten als extra buffer zodat we ook hiermee water vasthouden en het groen kunnen bewateren.
- Balkons op riool aansluiten i.v.m. schoonhouden water op waterretentie kratten.

Waar we nu tegenaan lopen is dat er teveel water vanaf de daken van A,E en F op de retentie kratten komt. Concrete vraag: Kunnen we het dak van E direct op het Tolhuiskanaal lozen? Delva geeft aan dat dit bij City plots ook gebeurt.

Moeten we dit met jou oppakken of kan dit met Rijkswaterstaat?

Hoor graag en ben telefonisch te bereiken voor een eventuele toelichting.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

R E

D C

5.1,2,e

5.1,2,e

TALK 5.1,2,e

VISITAntoine Platekade 1000, Rotterdam

EXPLORERed-company.nl

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email message could contain confidential information intended only for the use of the individual or entity named. If the reader of this message is not the intended recipient, the reader is hereby notified that any dissemination, distribution, copying or other use of this message is strictly prohibited and is hereby instructed to return or destroy this copy of this message.