Veiligheidsplan – Gijsbrecht van Aemstelstraat 11, 1091TA Amsterdam

Projectgegevens:

• Project: Gijsbrecht van Aemstelstraat 11

• Adres: Gijsbrecht van Aemstelstraat 11, 1091TA Amsterdam

• Eigenaar: 5.1, 2, e

• Uitvoerder: 5.1, 2, e V

• Veiligheidscoördinator: 5.1, 2, e

• Contactgegevens veiligheidscoördinator: 0 5.1, 2, e 5.1, 2, e @ 5.1, 2, e nl

1. Doel en toepassingsgebied

Dit veiligheidsplan heeft als doel de veiligheid van werknemers en omstanders te waarborgen tijdens de sloopwerkzaamheden van Gijsbrecht van Aemstelstraat 11, 1091TA Amsterdam . Dit plan beschrijft de risico's,

voorzorgsmaatregelen en procedures die gevolgd moeten worden tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden.

2. Beschrijving van de werkzaamheden

• Startdatum: 07-04-2024

• Einddatum: 07-06-2025

• Werktijden: 08:00/ 18:00

• Beschrijving van de sloopwerkzaamheden:

o Het verwijderen van muren etc.

o Gebruik van sloophamers

o Handmatige sloop in specifieke zones waar precisiewerk nodig is.

3. Risicoanalyse

De volgende risico's zijn geïdentificeerd voor dit project:

• Instortingsgevaar: Bij sloop van dragende delen kan er instortingsgevaar zijn.

o Maatregel: Deconstructie van dragende elementen gebeurt stapsgewijs, met ondersteuning waar nodig.

• Vallende objecten: Puin of losse materialen kunnen van hoogte vallen.

o Maatregel: Werkgebied wordt afgezet met duidelijke markeringen en waarschuwingsborden.

• Geluidsoverlast en trillingen: Door gebruik van machines kan geluidsoverlast en

trillingen ontstaan.

o Maatregel: Werknemers dragen gehoorbescherming. Trillingsgevoelige apparatuur wordt veilig gesteld.

• Schadelijke stoffen: Eventuele blootstelling aan stoffen zoals asbest (indien aanwezig).

o Maatregel: Indien asbest aanwezig, wordt een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf ingeschakeld.

4. Veiligheidsmaatregelen

• Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

o Helmen, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming en veiligheidsbrillen zijn verplicht voor alle medewerkers.

o Handschoenen en ademhalingsbescherming indien blootstelling aan schadelijke stoffen mogelijk is.

• Toegangsbeperking:

o Het werkgebied wordt afgezet met hekken en waarschuwingsborden. Onbevoegden hebben geen toegang.

o Werkzaamheden worden begeleid door veiligheidsmedewerkers die toezicht houden op de naleving van regels.

5. Noodplan

In geval van nood of incidenten worden de volgende acties ondernomen:

• EHBO: Een volledig uitgeruste EHBO-kist is aanwezig op de werkplaats.

• Nooduitgangen en verzamelpunt: Alle medewerkers worden geïnformeerd over de nooduitgangen en het verzamelpunt buiten het werkgebied.

• Melding van incidenten: De veiligheidscoördinator wordt direct ingelicht bij elk incident en zorgt voor melding bij de juiste instanties.

6. Afvalbeheer en afvoerbestemming

• Afvalstoffen: Bij de sloop komen de volgende afvalstoffen vrij:

o Puin (schatting: 50m3

o Hout (schatting: 30m3

o Metalen (schatting: 30m3

o Overige materialen zoals gipsplaten, isolatiemateriaal, etc.

• Bestemming: Al het afval wordt afgevoerd naar Union afvalverwerking

7. Asbestinventarisatie (indien van toepassing)

Als er sprake is van asbest, wordt een asbestinventarisatierapport bijgevoegd volgens de vereisten van het Asbestverwijderingsbesluit 2005.