Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Jan Luijkenstraat 22H - tweede advies brandveiligheid Z2021-Z001599
Datum: donderdag 27 mei 2021 11:29:03

Beste xx,

Naar aanleiding van het eerste advies brandveiligheid is er een herziene tekening ontvangen. Op deze nieuwe tekening is detail 1 toegevoegd aan de doorsnede, hierover het volgende:

In het kader van brandvoortplanting komt het gevaar van beneden (van onder naar boven). Door het aanbrengen van een brandwerende plaat aan de bovenzijde van een vloerscheidende constructie wordt géén brandwerendheid van 30 minuten behaald. (van onder naar boven)
Door aantasting van de constructie aan de onderzijde is er grote kans op instorting van de gehele constructie.

De bestaande gevel van de uitbouw wordt aan de binnenzijde voorzien van een enkele gipsplaat. Hier is niet duidelijk waaruit de bestaande gevel is opgebouwd. Dit kan inhouden dat bij een brand de bestaande gevel brandvoortplanting veroorzaakt zodat deze brand via het kozijn in het bovengelegen compartiment uitkomt.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Vergunningen Bouw
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Zuid en West

Gemeente Amsterdam

TIP: Duurzaam verbouwen - korting op de leges

Als u duurzaam gaat verbouwen kunt u in aanmerking komen voor korting op de leges voor een omgevingsvergunning. Zie https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7b35E4893B-EE26-4D8D-AC88-89A092BC12D8%7d voor de voorwaarden

Datum verzonden: 27-05-2021 11:29