Van:
Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 13:28
Aan:
Onderwerp: RE: [redacted])

Beste
Excuses. De vorige versie van de planaanpassing leunde teveel op de stedenbouwkundige motivatie. Dit dacht ik letterlijk over te nemen om de achtergrond van de keuzes inzichtelijk te maken.

Omdat dit toch tot verwarring leidt – hierbij een concrete eisen pakket m.b.t. de ruimtelijke inpassing:

- Afstand tot zijkant perceel 2,0 meter.
- Afstand aan voor- en achterzijde tenminste 2,5 meter terugleggen vanaf de dakrand.

Tip:

- Meer beredeneren vanuit onderliggende pand qua ruimtelijke inpassing dan als verlengstuk van het naastgelegen pand waar de woning onderdeel van uitmaakt.

Hiermee hoop ik je voldoende te hebben geïnformeerd,

Groet