[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 15:18
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: [redacted]

Categorieën: Categorie Geel

Hoi [redacted],

Hier de motivatie van [redacted]

Groeten [redacted].

Van: [redacted] [mailto:[redacted]@odnzkg.nl]
Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 09:24
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 09:22
Aan: [redacted] @amsterdam.bl
Onderwerp: [redacted]

[redacted],

Enige tijd geleden heb ik de volgende twee rapporten bestudeerd:

A. Casco-funderingsonderzoek [redacted] dd 11-02-2014 (55-13-0069)
B. Casco-funderingsonderzoek [redacted] dd 14-06-2014 (55-13-0068)

in deze twee rapporten wordt verslag gedaan van twee funderingsonderzoeken waarbij twee verschillende types funderingen zijn aangetroffen.

Ad A.

In dit rapport wordt verslag gedaan van een funderingsonderzoek gehouden op 4 september 2013. Dit funderingsonderzoek is gehouden aan de gemeenschappelijke bouwmuur met [redacted]. In dit onderzoek is een fundering op staal aangetroffen (funderingstype zonder palen).

Het onderzoek heeft plaats gevonden halverwege [redacted]. Gelet op de tekeningen draagt de gemeenschappelijke bouwmuur van beide panden de vloeren van verblijfsruimtes. In [redacted] bevindt zich even voorbij het onderzoek het trappenhuis aan de bouwmuur met [redacted].

Ad B.

In dit rapport wordt ook verslag gedaan van hetzelfde onderzoek aan de gemeenschappelijke bouwmuur met [redacted]. Daarnaast bevat dit rapport een verslag van een funderingsonderzoek direct achter de voorgevel in het pand [redacted] aan de gemeenschappelijke bouwmuur met [redacted]. Uit dit onderzoek blijkt wel een fundering op palen.

Overweging

Gelet op de voorgevelwand van dit stukje Singel te Amsterdam staan de relatief lage panden [redacted] en [redacted] tussen veel hogere panden. [redacted] staat op palen hetgeen bevestigd wordt uit het funderingsonderzoek achter de voorgevel. [redacted] is helemaal veel hoger en zwaarder en kan daarom niet anders dan op palen staan. De waterpassingen geven ook aan dat de vervormingen van zowel [redacted] als [redacted] naar de gemeenschappelijke bouwmuur van beide lopen.

De veel lichtere panden [redacted] en [redacted] zijn tussen de veel zwaardere panden [redacted] en [redacted] gebouwd waarbij gebruik gemaakt is van de fundering op staal. Gelet op de vervormingen van [redacted] en [redacted] geld voor de hele bouwmuur en kan daar geen ander type fundering onder verwacht worden. Voor de bouw van beide panden zal gebruik gemaakt zijn van de het recht op inbalken. Daarom zijn de bouwmuren [redacted] en [redacted] gemeenschappelijk.

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

OmgevingsDienst Noordzeekanaalgebied

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

****
****
*

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

****
****
*