From: "5.1,2,e "
Sent: Fri, 29 Apr 2022 16:19:16 +0100
To: "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Subject: RE: Feedback planvorming evenement Verademing

Hoi 5.1,2,e

Alles is inderdaad uitgezet, op de constructies na. 5.1,2,e gaat de constructieve gegevens/bouwboek van de luifel opvragen. Dat heeft spoed. Verder is het wachten op de reacties van de adviseurs.
Fijn weekend gewenst

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Vergunningen APV
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

Tel: 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl
5.1,2,e

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 29 april 2022 17:13
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Feedback planvorming evenement Verademing

Hoi 5.1,2,e
Vertel je me begin volgende week even hoe het gaat?
Heb je alles uit kunnen zetten?
Goed weekend!
5.1,2,e

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Procesmanager Vrije Ruimte

Afdeling strategie | Team stad
Ruimte en Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam

E: 5.1,2,e @amsterdam.nl
T: 5.1,2,e
www.amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @5.1,2,e>
Verzonden: donderdag 28 april 2022 18:22
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: hetgroeneveld@5.1,2,e ; 5.1,2,e @5.1,2,e ; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @5.1,2,e>
Onderwerp: Re: Feedback planvorming evenement Verademing

Beste 5.1,2,e

In de bijlage vind je een reactie op de laatste mail van 25 april jl. in een word document. We hebben daar de vragen per stuk beantwoord in het zwart.
Daarnaast vind je nog een aantal bijlagen: het programma plus technische fische springtime, plattegrond, veiligheidsplanupdate en nog een brandveiligheidscertificaat van de luifel.
We hopen dat het duidelijk is en anders weet je ons te vinden,

Met vriendelijke groeten,
5.1,2,e 5.1,2,e en 5.1,2,e

Op ma 25 apr. 2022 om 19:27 schreef 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>:

> Beste 5.1,2,e en 5.1,2,e
>
> Bedankt voor het sturen van de aanvulling en de antwoorden op mijn feedback. Ik had jullie gevraagd alle antwoorden op deze punten te verwerken in de planvorming in het rood zodat dit voor de adviseurs makkelijk te herleiden is. Helaas zie ik dat dit niet in het veiligheidsplan is gebeurd. Dit is belangrijk en moet alsnog worden gedaan. Ook ontbreken nog steeds de volgende documenten:
>
> - Inzetschema vanuit Amsterdam Street Medics. Zij moeten daarin de inzet met tijden erbij bevestigen
> - Inzetschema vanuit MIO Security. Zij moeten daarin de inzet met tijden erbij bevestigen
> - De laatste versie van het programma met duidelijk uitleg bij alle activiteiten/acts
>
> Over een kleine twee weken is het evenement en ik zie dat er nu ineens verschillende theaterinstallaties worden geplaatst die niet in de eerdere planvorming zijn opgenomen. De tenten gaan niet door maar in plaats daarvan werken jullie met een luifel en podiumblokken. Onze adviseur heeft de eerder ingediende constructies namelijk al beoordeeld. Standaard duurt de advisering 2 weken en dat geldt ook voor de andere ketenpartners. Er is afgesproken dat het verwerken van de feedback van tijdens de schouw dient als voorwaarde om het evenement te kunnen organiseren. Uit de laatste mail blijkt dat hier nog niet geheel aan is voldaan.
>
> Onderstaand staan mijn opmerkingen. Deze en die uit mijn vorige mail (zie het bericht onderaan deze mail) moeten in de planvorming worden meegenomen (waaronder het veiligheidsplan). Ik wil de deadline voor alle aan te leveren stukken op aanstaande donderdag (28 april) zetten. Dan moet ik kijken of ik binnen een week advies kan krijgen van de adviseurs. Het is allemaal zeer kort dag. Graag alle nieuwe informatie in het rood aan de planvorming toevoegen.
>
> Plattegrond

- Er zijn twee doorgangen die dienen als vluchtroute. Deze moeten af worden gesloten met een rolhek (bouwhek met een wiel aan één zijde) en een toezichthouder bij worden geplaatst. Anders kunnen bezoekers (kinderen) naar de waterbassins en het nabijgelegen ADM terrein lopen.

- In de tekening staan 5 theaterinstallaties hoe komen die er precies uit te zien? Één daarvan zal de club light zijn waar wat zijn de andere installaties?

- Een zelfde rondje als voor de theaterinstallaties wordt gebruikt staat linksboven op de tekening zonder beschrijving. Wat is dit voor object?

- Wat is de jongerenvoorziening? Ook een tent of constructie?

Veiligheidsplan

- Jullie geven als reactie dat er enkel bij extreme scenario's tot ontruiming wordt overgegaan. Zoals bij extreme windkracht of brand. Dit moet concreter: bij welke windkracht is dit? En zijn dit de enige scenario's voor ontruiming?

- In het veiligheidsplan wordt gesproken over drank en drugspreventie maar in jullie antwoord op mijn vorige mail zeggen jullie dat softdrug is toegestaan. Dat is tegenstelling.

- Het evenement biedt een speciaal programma voor kinderen en jongeren. In het licht van preventie en een voorbeeld stellen is het gebruik van softdrugs dan niet gepast. Ik wil dat jullie maatregelen nemen en deze beschrijven in jullie huisregels en veiligheidsplan

- De beveiliging controleert steekproefsgewijs op wapens en drugs. Moet dat dan niet enkel harddrugs zijn?

Mobiliteit

- Jullie willen gebruik maken van het Pepijnpad van de verademing naar het parkeerveldje bij de golfbaan. Dit pad is 600 meter lang en is 's nachts niet verlicht en dicht begroeid. Qua veiligheid zitten hier risico's aan vast. Zou het beter zijn om de paar ergens anders te laten parkeren

Constructies

- Zijn de podium blokken gekeurde podiumdelen? Hier heb ik de constructieve gegevens van nodig

- Het brandveiligheidscertificaat en de constructieve gegevens (tentboek) is nodig ter keuring van de luifel

- Hoe wordt de truss van het hoofdpodium bevestigd?

- Het beheersplan als onderdeel van het veiligheidsplan is onvoldoende. Per windracht moeten de maatregelen worden gespecificeerd.

- Ik lees in het veiligheidsplan de maatregel: tenten en hekken voldoende afschoren. Wat is voldoende? En het contragewicht, hoe zwaar zijn de betonblokken en hoe veel per constructie? Dit moet concreter

- De partytent voor de 'kinds space' ontbreekt het tentboek met constructieve gegevens. Tot welke windkracht kan de tent blijven staan zonder maatregelen te hoeven nemen? Ik heb ook het brandveiligheidscertificaat nodig

- Bijlage 9B staat een constructie tekening maar geen uitleg. Waar is deze constructie voor bedoeld? En met welke gewicht wordt deze belast?

- Het grote projectiescherm van 8 meter lang en 3 meter hoog vangt veel wind. Bij welke windkracht nemen jullie welke maatregel? Dit graag heel specifiek uitwerken. In neem aan dat deze activiteit bij regen niet doorgaat?

Afspraken

- Jullie geven aan dat er nog geen contact is geweest met de golfclub. Is dit er inmiddels al wel geweest? Het parkeerveldje voor 12 auto's wordt voornamelijk door de golfclub gebruikt, het is belangrijk dat af te stemmen

- Ik lees in de mailwisseling dat jullie evenementen doorgeven aan de begraafplaats zodat wordt voorkomen dat dit samenvalt met een uitvaart of herdenking. Wat ik in de e-mails niet lees is of de datum van het evenement is besproken

- Atos geeft volgens jullie aan dat het parkeerterrein een openbaar parkeerterrein is. Dat kan wel zijn, maar als jullie veel auto's laten parkeren op het terrein en er een wedstrijd is ontstaat er parkeeroverlast in de nabijgelegen woonwijk. Het is belangrijk dat dit met Atos wordt besproken

Nog twee aanpassingen voor jullie huisregels:

- Toon respect voor hulpverleners > Toon respect naar hulpverleners

- Denk bij vertrek aan de buren > Houd bij vertrek rekening met de omwonenden

Aandachtpunten schouw

- Ook moeten er 2 geluidsmeters, klasse 2 aanwezig zijn. Er is een uitgebreid akoestisch onderzoek uitgevoerd. Door Event Acoustics.

Dat betekent niet dat je het geluid niet hoeft te meten en de twee klasse 2 geluidmeters niet nodig zijn. Dit is een vereiste. De geluidmetingen moeten worden bijgehouden en aan handhaving kunnen worden voorgelegd

- Het Machinegebouw moet zoveel mogelijk voor geluid gedicht worden. Er zijn nu nog openingen in de muur waardoor geluid naar buiten kan. Wordt momenteel aan gewerkt.

Is dit nu opgelost?

- Er moet een plan komen voor afvoer van afvalwater voor de bars. Er wordt een KIWA-gecertificeerde ZPE waterleiding [zachte Polyethyleen] aangelegd voor de watervoorziening.
Is deze watervoorziening met slangen ook voor het aanvoeren van schoon water voor de tappunten en bars?

- Er moet voldoende ventilatie zijn in Machine- en poortgebouw. Hier wordt aan gewerkt.

Is dit nu opgelost?

- De roldeur van het Machinegebouw moet, aan de binnenkant, voorzien worden van een kozijn. Het kozijn is inmiddels geplaatst. De andere deur die er nu is heeft een te hoge drempel. Wordt aan gewerkt.

Is dit nu opgelost?

- Openliggende stroomkabels moeten afgedekt worden. Het gehele kabelnet wordt vervangen door een gecertificeerde elektricien. De kabels zijn verwijderd. Maandag 11 april wordt aan de aanleg begonnen.

  Is dit nu opgelost?

- De sanitaire voorzieningen in het Machinegebouw moeten voorzien worden van voldoende licht, ventilatie en aanduidingsbordjes met "Toilet/WC". Die worden geplaatst.

Is dit nu opgelost?

- Ook moeten er goed zichtbare bordjes hangen voor nooduitgangen. Die komen er.

Is dit nu opgelost?

- Als de jeugdvoorziening nog wordt verhoogd moet deze voorzien worden van railingen bij een eventuele trap. Is in aanbouw. Is verhoogd, moet nog voorzien worden van railing.

Is dit nu opgelost?

- Brandweer: Vluchtweg/calamiteitenroute oostzijde moet nog worden vrijgemaakt. Doorgang nu niet mogelijk. Waar gaat dit over?

Is dit nu opgelost?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Vergunningen APV
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

Tel: 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl
5.1,2,e

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

Van: 5.1,2,e
Verzonden: vrijdag 1 april 2022 14:35
Aan: '5.1,2,e @5.1,2,e ' <5.1,2,e @5.1,2,e >; 'hetgroeneveld@5.1,2,e ' <hetgroeneveld@5.1,2,e >
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Feedback planvorming evenement Verademing

Hoi 5.1,2,e

Hierbij stuur ik je mijn feedback onderaan deze mail. Ik wil je vragen de antwoorden op deze punten te verweren in de planvorming in het rood zodat dit voor mij en de adviseurs makkelijk te herleiden is.
Ik heb contact gehad met de GGD/GHOR over het evenement. Zij komen bij de evenementenschouw mogelijk even langs. Verder heb ik het Mercuriuspodium uitgezet voor advies bij de Omgevingsdienst (er ontbreken nog constructieve gegevens). Handhaving gaat oordelen over het geluid. Ik heb ze ook de vraag gesteld of het akoestisch onderzoek aangevuld moet worden met een eenvoudig geluidplan m.b.t. de situatie op het evenement. Dit antwoord komt iets later.

Ik wacht de aangepaste planvorming even af. Wanneer ik deze ontvang zal ik de stukken uitzetten voor advies naar de andere adviseurs. Die advisering duurt minimaal 2 weken. Als alle adviezen positief zijn kan ik beginnen met het opstellen van de vergunning.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker Vergunningen APV
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

Tel: 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl
5.1,2,e

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam

Veiligheidsplan

- P1. Jullie programmeren een hedendaags circus. Is dat met of zonder dieren? In jullie aanvraag staat dat jullie geen dieren inzetten op het evenement

- P1. Er worden twee podia genoemd terwijl op de tekening en in het beheersplan wordt gesproken over een podium en een circustent

- P2.De EHBO'ers worden aangestuurd door 5.1,2,e Is deze persoon van Amsterdam Street Medics?

- P2. "De EHBO'ers zijn BLS bekwaam" uit deze zin blijkt dat de medische organsiatie niet voldoet aan de nieuwe veldnorm evenementenzorg die per 1 januari j.l. is ingegaan:

  https://www.evenementenz.org/wp/veldnorm-evenementenzorg-versie-1/

- P2. Er wordt genoemd dat er twee toiletten in het poortgebouw zijn en er vier dixies worden gehuurd, maar op de tekening staan ook toiletten in het machine gebouw

- P3. In de foodtrucks is stromend water aanwezig. Op welke manier? Worden de foodtrucks met slangen aan de watervoorziening van de gebouwen aangesloten?

- P3. Ik lees bij alcohol en drugspreventie niet hoe wordt omgegaan met beschonken mensen (zowel publiek als bandleden)

- P3. Jullie noemen alleen controle op harddrugs. Betekent dit dat softdrugs is toegestaan en jullie geen zero tolerance beleid voeren? Er komen ook kinderen naar het evenement is het dan wel handig soft drugs toe te staan?

- P3. Er is slechts één portofoon voor de beveiliging. Hoe communiceren de beveiligers dan met elkaar?

- P4. Waarom hebben de vier toezichthouders geen portofoon? Zij moeten met de beveiliging en met elkaar kunnen communiceren

- P5. Bij regen kan een extra bogentent worden opgezet. Kan deze tent wel tegen veel regen? Hoeveel bezoekers passen er in de tent? En hoe wordt de tent verankerd? Ik heb wel de constructieve gegevens nodig van de tent

- P6. "Er wordt in aanloop van het evenement een informatie/participatie avond georganiseerd" Wat willen jullie met de participatieavond bereiken? En stel dat er buurtbewoners niet blij zijn met het evenement, wat doe jullie dan?

- P6. Betrekken jullie enkel Elzenhagen of ook Jeugdland bij jullie evenement?

- P6. Welke afspraak is met de begraafplaats gemaakt? Ik wil een bevestiging van de afspraak door beide partijen op de mail zien

- P6. Hebben jullie inmiddels al gesproken met de golfbaan? Dit gaat over parkeerplekken neem ik aan?

- P6. Bij welke scenario's geen jullie over tot ontruiming van het evenemententerrein?

- P6. De buurtbrief moet worden goedgekeurd door het stadsdeel want in de vergunning worden hier voorschriften voor opgenomen

- P6. Welke afspraak is met Atos gemaakt? Hoeveel parkeervakken zijn beschikbaar? Zetten jullie hiervoor een toezichthouder in?

- P.

Tekening

- Jullie geven aan dat er een parkeermogelijkheid is op de Buikslotermeerdijk, maar dat is een doorgaande weg zonder parkeervakken. Hoe hebben jullie dit bedacht?

- Enkel aan de onderkant van de Buikslotermeerdijk is er op het grasveld plek voor een auto of vijftien

- Op de tekening is een looppad aangegeven maar die is mij niet bekend en kan ik niet in de systemen terugvinden. Ik zie enkel dichte begroeiing

- Aan de voorkant van het terrein (G.J. Scheurleerweg) loopt de vluchtroute tegen de aanrijroute van de hulpdiensten in. De hulpdiensten mogen niet belemmerd worden. Hoe hebben jullie dit bedacht? In het veiligheidsplanpagina 3 staat dat er geen belemmeringen zijn voor de hulpdiensten

- Ik zie enkel één foodtruck op de tekening terwijl er in het veiligheidsplan drie foodtrucks worden genoemd (pagina 2)

- De speakers moeten met geluidrichting (pijl) op de tekening worden weergegeven

- Waarom is er geen handen was voorziening bij de foodtrucks?

- Zowel de containermuur als de hekken zijn met een rode lijn op de tekening weergegeven. Graag het onderscheid maken op de tekening

- Welke hekken worden gebruikt? Dranghekken?

- Ik begreep van mijn collega's van handhaving dat er een hek om het lage waterbassin is geplaatst maar dat dit onvoldoende bescherming biedt

- Komt de FOH geluidtafel midden op het grasveld voor het podium te staan? Dan moeten dat ook op de tekening worden aangegeven en zijn ook daar dranghekken voor nodig

- Als ik het goed gebruik is kids space de circustent?

- Wat is de jongerenvoorziening?

Algemeen

- Is er voor s 'avonds wel voldoende verlichting op het terrein aanwezig?

- Welke huisregels gaan jullie hanteren? Dit moet worden gespecificeerd in het veiligheidsplan met uitleg waar en op welke manier jullie de bezoekers hierover informeren

- De lijst met aandachtpunten van de schouw van 7 maart moeten de vervolgacties worden aangegeven

- De fietsenstalling is op een grasstrook ingetekend. Zijn dat dan ook fietsenrekken/ dranghekken die jullie plaatsen?

- Volgens de aanvraag verwachten jullie 350 gelijktijdige bezoekers. Het maximale bezoekersaantal van het Machinegebouw is 250 bezoekers. In het veiligheidsplan moet dit worden meegenomen als aandachtspunt voor overcrowding.

- Gaan jullie met herbruikbare plastic hardcups werken bij de barren?

- Werken jullie alleen met vaste stroomaansluitingen? Waar halen jullie de stroom vandaan en hoe weten jullie of dit genoeg is?

- Maken jullie gebruik van special effects of bewegend licht?

- Hoe zien de constructies voor de verlichting eruit?

Programma

- De eindtijd in het programma en veiligheidsplan wijkt af van de aangevraagde eindtijd

- Ik zie verschillende acts met acrobatiek is hier een constructie/installatie voor nodig? Wat gaan ze precies doen? Werken ze ook met voertuigen (Pieter Post)?

- Hoe ziet het kinderprogramma er precies uit?

Ontbrekende documenten

- Inzetschema vanuit Amsterdam Street Medics. Zij moeten daarin de inzet met tijden erbij bevestigen

- Inzetschema vanuit MIO Security. Zij moeten daarin de inzet met tijden erbij bevestigen

- Constructieve gegevens extra boogtent

- De afspraken met Atos, golfclub en de begraafplaats bevestigd via de mail door deze partijen

- De laatste versie van het programma met duidelijk uitleg bij alle activiteiten/acts
- Tentboek circustent + brandveiligheidscertificaat
- Brandveiligheidscertificaat Mercuriuspodium

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.