From "Aannemersbedrijf A. van der Ploeg" <info@avanderploeg.nl>
Subject **RE: Verbouwing Nieuwe Keizersgracht**
To @gmail.com" <@gmail.com>, @amsterdam.nl>
Cc @amsterdam.nl>, <@gmail.com>, <@amsterdam.nl>, <@avanderploeg.nl>
Date February 13, 2025 at 9:17:27 AM CET

Beste heer

Hierbij zoals zojuist telefonisch besproken uitleg met betrekking tot omschrijving van de daadwerkelijke uitvoering aanbrengen isolatiemateriaal in het hellende dak.

Onze werknemers hebben 70mm dik PIR isolatieplaten strak tussen de houten sporen aangebracht, de isolatieplaten zijn aan beide zijden voorzien van een geacheerde laag en zodoende dampremmend. Aan de binnenzijde zijn alle aansluitingen tussen de houten sporen en isolatieplaten afgewerkt met aluminium tape.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Nog een fijne dag!

Met vriendelijke groet,

Aannemersbedrijf A. van der Ploeg B.V.
Van Klaverweijdeweg 4
2355 AA HOOGMADE

Tel (071) 888 31 13
Mob

www.avanderploeg.nl
info@avanderploeg.nl

KvK 63693569
Btw nr. NL855357290 B01

Van: @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 12 februari 2025 13:07
Aan: @gmail.com; .org; Aannemersbedrijf A. van der Ploeg <info@avanderploeg.nl>
CC: @amsterdam.nl>
Onderwerp: Verbouwing Nieuwe Keizersgracht

Geachte,

Naar aanleiding van ons bezoek op 12 februari 2025 aan Nieuwe Keizersgracht ierbij onze bevindingen.
De heer en mijzelf zijn ter plaatse geweest en hebben gesproken met de h van de aannemer A. vd Ploeg uit Hoogmade.
Er zijn de volgende zaken geconstateerd:

- Werkzaamheden zonder omgevingsvergunning t.b.v. het isoleren van het dak Nieuwe Keizersgracht
- Sloopwerkzaamheden zonder omgevingsvergunning t.b.v. het renoveren van de woning Nieuwe Keizersgracht

Verder zijn er bouwmaterialen aangetroffen die gebruikt zouden kunnen worden voor het isoleren van wanden en gevels in zowe als i
Dit zijn omgevingsvergunning plichtige werkzaamheden in een Rijksmonu als Nieuwe Keizersgracht en
Aangetroffen zijn verder Velux dakramen die bij plaatsing in het dak van n ok als een omgevingsvergunning plichtige activiteit aangemerkt zullen worden.
Het aanbreng n v n geluidsisolerend materiaal in zowel woning , s nog in onderzoek.
Verder is er o er hoogte van de achtergevel in het verleden een a erras gerealiseerd. Dit is ook nog in onderzoek.

Wij zullen zo snel als mogelijk contact opnemen met Monumenten en Archeologie voor een afspraak ter plaatse.
Tot dan zijn de werkzaamheden t.b.v. de warmte-isolerende maatregelen in de woningen 2 ondeling stilgelegd en dienen tot nadere orde gestaakt te worden.
Dit alles om verdere handhaving te voorkomen.
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Toezichthouder bouw
Team Bouwtoezicht
Afdeling VTH Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

@amsterdam.nl

Bezoekadres Amstel 1, 1011PN

Postadres Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Werkdagen:
Maandag- vrijdag

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.