Andreas Schelfhoutstraat 25 datum 07-09-2021

Ruimte	opp. m2	benodigde ventilatie (dm3/s)	aanvoer (dm3/s) voorziening	naar ruimte	Cap.
VG - tweede verd.	60	**54**			
VR - woonkamer	53	37,1	muurrooster(s)		48
VR - slaapkamer 1	6,5	4,55	rooster		6
totaal					**54**
Toilet	1,1	7	deur		7

Afvoer voorziening	naar ruimte	Cap
mv		47
mv	buiten	7
totaal		**54**

Ruimte	opp. m2	benodigde ventilatie (dm3/s)	aanvoer (dm3/s) voorziening	naar ruimte	Cap.
VG - zolderverd.	36	**32,4**			
VR - slaapkamer 1	16	11,2	rooster		15
VR - slaapkamer 2	19,6	13,72	rooster		18
totaal					**33**
Badkamer	5,8	14	deur		14
Toilet	1,2	7	deur		7

Afvoer voorziening	naar ruimte	Cap
mv	buiten	14
mv	buiten	7
totaal		**33**

Ruimte	opp. m2	benodigde ventilatie (dm3/s)	aanvoer (dm3/s)			Afvoer		
			voorziening	naar ruimte	Cap.	voorziening	naar ruimte	Cap
VG - vliering	14,4	**12,96**						
VR - slaapkamer 1	15,4	10,78	rooster		13			
totaal					**13**			
Badkamer	2,8	14	deur		14	mv	buiten	14
						totaal		**14**