Van:
Verzonden: donderdag 30 augustus 2018 13:15
Aan:
Onderwerp:)

Dag ;
Je had me verteld dat de uitbouw moet 2 meter uit de dakrand en niet minder .
Maar in jouw advies staat *(tenminste)* dit is strijdig met wat je me net verteld.
Wil je misschien deze samen bekijken?

Graag willen wij een planaanpassing indienen wat de volgende in acht neemt:

- Het betreft een daklaag die niet de volledige breedte beslaat van het perceel terwijl dit gangbaar is voor daklagen in het plangebied. Echter is een terugligging vanaf de zijkant te motiveren en zelfs noodzakelijk. Er van uitgaand dat de beperkte hoogte van het Zuidelijk deel het gevolg is van de keuze een getrapte overgang te maken van het hoge Noordelijke deel naar het tweelaagse monument vormt een bouwlaag over de volledige breedte een aantasting van deze bewuste getrapte overgang. Een teruglegging van de aanbouw van (tenminste) 2 meter vanaf de dakrand aan de zijkant zal de getrapte structuur niet aantasten;

- Ook aan de voor- en achterzijde moet een minimale maat van 2,5 meter teruglegging vanaf de dakrand wonden aangehouden i.v.m. ruimtelijke beleving/ mate van ondergeschiktheid t.o.v. hoofdvolume en zon/ daglichttoetreding binnenterrein;

- De architectuur van de aanbouw moet duidelijk familie zijn van de onderliggende bebouwing en mag niet verwant zijn of verwijzen naar de architectuur van het Noordelijke blok omdat anders het Zuidelijke blok (o.a. geheel glazen pui met betonnen elementen) als zelfstandige ontwerpeenheid wordt aangetast.

Met vriendelijke groeten,

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo, vrij