Instal.	Aantal badr.	Aantal aanr.	Qwb;aanr [MJ]	Qwb;badr [MJ]	Qwb;tap [MJ]	Qwb;bruto;tap [MJ]	Nzetap	Qzetap;opv [MJ]	Qprim;tap [MJ]
1. vt, gas, HR met	1	2	8830.48	35321.92	44152.40	59468.83		0.00	108125.00

OVERZICHT RESULTATEN DEELBEREKENINGEN VERWARMING EN HULPENERGIEGEBRUIK

Qhulp;verw;el	=	9692 MJ
Qhulp;verw;gas	=	0 MJ
Nopw;verw	=	0.90
Nsys;verw	=	0.95
Qze;verw;opv	=	0 MJ
Qze;verw	=	0 MJ
Nze;verw	=	0.00
Nb	=	0.99
Qwb;verw	=	118307 MJ
Qprim;verw	=	148062 MJ

Qprim;verw	= ((Qwb;verw	/Nsys;verw)	-Qze;verw)	/Nopw;verw	+ Qhulp;verw
[MJ]	[MJ]	[-]	[MJ]	[-]	[MJ]
148062	118307	0.95	0	0.90	9692

PRESTATIEGEGEVENS

Qprim; verwarming	=	148062 MJ
Qprim; warmtapwater	=	108125 MJ
Qprim; ventilatoren	=	52593 MJ
Qprim; verlichting	=	42205 MJ
Qprim; koeling	=	0 MJ
Qprim; bevochting	=	0 MJ
		--- +
Qpres; totaal	=	350985 MJ

Qpres;totaal	/ (330 * Ag;verw	+ 65 * Averlies)	=	EP
350985	649.3	812.4		1.31