Graag ontvang ik meer informatie over:

- De wijzigingen in maaiveldhoogte binnen de belemmerende strook van de gasleiding. Aan de oostzijde lijkt een ophoging boven de leiding te komen, maar deze zie ik niet op de overzichtstekening.
- Welke maaiveldverhardingen worden boven de leiding aangebracht.
- Op de overzichtstekening is te zien dat er een bouwwerk binnen de belemmerende strook is geplaatst, deze moet buiten de strook blijven.
- Kunt u meer informatie geven over de status van het onderzoek naar externe veiligheid.

Met vriendelijke groet

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 3 april 2018 13:42
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Digitale leidingdata Rhoneweg Amsterdam
Urgentie: Hoog

Geachte heer [redacted]

Na aanleiding van mijn contact met u college [redacted] Stuur ik u deze Email.

Wij hebben begrepen dat u ons dossiers heeft overgenomen, [redacted] te Amsterdam, Rhoneweg ,Sloterdijk een ontwikkeling samen met de Gemeenten Amsterdam. Via we-transfer heb ik u de tekeningen doen toekomen waarop de locatie van de leiding staat aangegeven ten opzichten van onze bouwwerken. Graag zou ik op korte termijn contact met u willen. Ik hoor graag van u, alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

DISCLAIMER: This message may contain confidential information. If you have received this e-mail in error please notify the sender immediately by e-mail and destroy this message. Any unauthorized copying, Disclosure or distribution of this message and/or attachments is not allowed. Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free. The sender does not accept liability for any errors or omissions.

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 20 maart 2018 9:16
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: Digitale leidingdata Rhoneweg Amsterdam
Urgentie: Hoog