Outlook

**Re: Vergunning nodig voor bemalen dijklichaam**

Van 5.1, 2, e 5.1, 2, e .5.1, 2, e amsterdam.nl>
Datum Vr 11-4-2025 14:01
Aan 5.1, 2, e 5.1, 2, e .5.1, 2,5.1, 2, e amsterdam.nl>

Hoi 5.1, 2, e ,

Voor Zeeburgerdijk 55 kan het zijn dat de maatregelpakketten 2 en 4 van toepassing zijn, maar dit is sterk afhankelijk van tot welke diepte men bijvoorbeeld gaat en of het waterkerende damwanden worden (en voor hoelang).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Indische buurt West | Noordwestkwadrant Indische buurt Noord - noordelijk buurtdeel met huidige adressen Zeeburgerdijk even 50-122, Zeeburgerdijk oneven 53-119, Lombokstraat 2, Borneostraat even 4-28, Delistraat oneven 3-27, Celebesstraat 1-6. | 2 + 4 | | opbarstbeheersmaatregelen |

## 3.3 Opties voor benodigde maatregelen en voorwaarden

De bovenstaande aanpak leidt tot de volgende opties voor benodigde maatregelen.

Tabel 2: opties voor maatregelen

| Optie | Omschrijving | Voldoen aan | Door |
|---|---|---|---|
| 1 | Geen maatregelen benodigd voor het doorlaatvermogen | | |
| 2 | Maatregelen t.b.v. voorkomen overlast of onderlast | standstill-kD (doorlaatvermogen) | Maatregelen op eigen perceel op basis van lokaal geohydrologisch onderzoek inclusief boringen |
| 3 | Maatregelen t.b.v. voorkomen overlast/onderlast + klimaatadaptiviteit | vaste kD (doorlaatvermogen) | Maatregelen op eigen perceel |
| 4 | Aanvullende voorwaarden | voorwaarden | Opvolgen voorwaarden; opbarstbeheersmaatregelen*, maximale bouwdiepte** |
| 5a<br>5b<br>5c | Geen kelders toegestaan<br><br>Vanwege:<br>(5a) deklaag;<br>(5b) opbarsten;<br>(5c) deklaag en opbarsten | | |

* Dit is een procedurele voorwaarde die de bouwer verplicht om een plan in te dienen bij de aanvraag omgevingsvergunning. Het plan moet een berekening bevatten van de opbarstrisico's ter plekke. Hieruit moet blijken welke beheersmaatregelen men treft om opbarsten te voorkomen, inclusief het afdichten van gemaakte putten/gaten.

**onderkant keldervloer ten opzichte van het maaiveld aan straatzijde of ten opzichte van NAP

Met vriendelijke groet,

ing.5.1, 2, e
5.1,2, e Toezichthouder Bouw
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M5.1, 2, e
5.1, 2, e amsterdam.nl

Oranje Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam

Amsterdam.nl

---

**Van:** 5.1, 2, e , 5.1, 2, 5.1, 2, e amsterdam.nl>
**Verzonden:** vrijdag 11 april 2025 09:55
**Aan:** 5.1, 2, e , 5.1, 2, e , 5.1, 2, e amsterdam.nl>
**Onderwerp:** FW: Vergunning nodig voor bemalen dijklichaam

---

**Van:** 5.1, 2, e , 5.1, 2, e , 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
**Verzonden:** donderdag 10 april 2025 13:23
**Aan:** 5.1, 2, e , 5.1, 2, 5.1, 2, e amsterdam.nl>; 5.1, 2, e , 5.1, 2, e , 5.1, 2, 5.1, 2, e amsterdam.nl>
**Onderwerp:** Vergunning nodig voor bemalen dijklichaam

Beste 5.1, 2, e en 5.1, 2, e ,

Ter info de volgende website voor vergunningplicht voor het bemalen in een dijklichaam.

Water uit de grond halen (grondwater onttrekken) | Waterschap AGV

Met vriendelijke groet,

ing. 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Toezichthouder Bouw
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Team Toezicht, Handhaving Bouw & Gebruik
Stadsdeel Oost

**Gemeente Amsterdam**

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
Amsterdam.nl

Werkdagen: di t/m vr