From [redacted]@unknown-from-address.net>
Subject **Nefis Etliekmek - Eerste van Swindenstraat 40, Amsterdam**
To [redacted]@gastrocenter.nl>
Date June 13, 2019, 10:27:51 AM CEST

Best [redacted]

Ik weet dat je nu niet in Nederland bent, toch hoop ik dat je deze e-mail leest.

Afgelopen zaterdag heeft mijn collega een geluidmeting uitgevoerd. Uit die meting kwam naar voren dat de huidige installatie op het dak bij Nefis niet voldoet aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit. De normen werden overschreden met 4 dB(A) (dagnorm), 10 dB(A) (avondnorm) en 1 dB(A) (nachtnorm). Denk je dat als de pijp helemaal klaar is -voldoende hoog, uitgerust met de juiste kap etc.- zal voldoen aan de geluidsnormen? Zo niet, dan ben ik bang dat deze oplossing uiteindelijk niet werken. Daarnaast heeft mijn collega zorgen over de geur en de brandveiligheid.

Graag je reactie. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]
Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Team procesuitvoering
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Oranje Vrijstaatplein 2
Postbus 94801, [redacted] Amsterdam

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer