From: "5.1.2,e " <5.1.2,e @veiligheidsregioaa.nl>
Sent: Wed, 5 Oct 2022 09:41:56 +0100
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: Aanvullingen ADM Festival kenmerk: 368/Eta-2022
Attachments: HANDREIKING-voor-een-BRANDVEILIG EVENEMENT-2018-01-01-versie-1.1.pdf

Geachte 5.1.2,e

Wij hebben de aanvullingen beoordeeld.
Gezien de tijdsdruk kunnen wij geen nieuw advies opstellen anders dan dat wij uw vragen hierbij per e-mail beantwoorden.

De plattegrond van het Machinegebouw voldoet. Er is echter niet aangegeven of er voor het Machinegebouw een gebruiksmelding is gedaan zoals aangegeven in ons advies. Bij het gelijktijdig verblijf van >50 personen is een gebruiksmelding voorgeschreven. (wellicht heeft de organisatie dit al gedaan, maar wij verzoeken u dit na te gaan bij uw WABO collega's)
De vuurplaatsen vinden plaats onder toezicht van een deskundige en voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlage. U kunt deze delen met de aanvrager. Het bellen van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) 1 uur vooraf is niet noodzakelijk.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

5.1.2,e | 5.1.2,e
Sector Brandweerzorg
06 - 5.1.2,e | 5.1.2,e @veiligheidsregioaa.nl
5.1.2,e

Kazerne Nico | IJ-Tunnel 4 | 1011 TA Amsterdam
Postbus 92171 | 1090 AD Amsterdam
www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland | www.veiligheidsregioaa.nl