Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 09:14
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: Grondonderzoek Grimburgwal

Goedemorgen [redacted], ik heb voor de Grimburgwal grenzend aan de UvA even gekeken wat er aan grondonderzoek beschikbaar is. Zie daarvoor onderstaand plaatje.

Advies is om ter plaatse van de blauw aangegeven locaties in ieder geval nog een sondering bij te maken, sondeerlengte tot NAP-30m is voldoende (de Tweede Zandlaag reikt tot ongeveer NAP-25m). Afhankelijk van hoever de veiligheidsconstructie wordt doorgetrokken moet je wellicht ook nog aan de oostzijde van de gracht (thv Oudezijds Achterburgwal 231) ook nog een sondering maken.

Beschikbaar onderzoek heb ik opgeslagen onder: G:\IB\Algemeen\Walmuren\Spoor 3 - P&I\3. Kademuren\GBW0104 Grimburgwal UvA\3. TM\T50. DO\Grondonderzoek

@[redacted], ik heb gister nog met [redacted] afgestemd, intern zijn zoals ik begreep geen extra sonderingen beschikbaar. Onderstaande komt uit Dinoloket.



Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur Techniek
Programma Bruggen & Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
M [redacted]