From: 5.1,2,e
Sent: *Thu, 30 Apr 2020 13:57:22 +0200*
To: *"5.1,2,e @rde.it'" <5.1,2,e @rde.it>*
Bcc: *"5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>*
Subject: *FW: Ontheffing geluidsvoorschriften als uitbreiding op OLO1991031*
Attachments: *IMG_0165-1.jpg*

Geachte 5.1,2,d en 5.1,2,e

Uw onderstaande email is aan mij doorgezonden.
Om uw verzoek om ontheffing te kunnen beoordelen, heb ik meer gegevens nodig:

- een situatietekening van de locatie(s) waar de werkzaamheden gaan plaatsvinden
- informatie over het bronniveau van de toe te passen machine (is dit wel de best beschikbare stille techniek?)
- informatie over de getroffen voorzieningen om de geluidoverlast te beperken
- een planning van de werkzaamheden
- een akoestisch rapport waaruit blijkt wat de geluidbelasting wordt op de gevels van de dichtstbij gelegen woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen, waarbij, als dat gunstiger zou zijn voor de berekende waarden op de gevels van verschillende woningen en geluidgevoelige bestemmingen, onderscheid gemaakt kan worden naar de locatie van de bron op een enkele dag (dus als het om meerdere locaties gaat)
- informatie over de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd over de data en voortgang van de werkzaamheden met deze machine.

Ik hoor graag van u wanneer u de informatie kunt leveren.

Ik wijs u er op dat u voor het indienen van een aanvraag om ontheffing, leges (in 2020: € 258) verschuldigd bent

Opgemerkt wordt dat er al eerder ontheffingen voor bouwlawaai vanwege dit bouwwerk zijn verleend en dat dit gevolgen kan hebben voor uw aanvraag (regelgeving gaat immers uit van al het bouwlawaai t.g.v. een bouwplan binnen een tijdsbestek van 1 jaar): als er al veel lawaai is gemaakt in de laatste maanden voorafgaand aan het moment van uitvoeren van de werkzaamheden, kan dat er toe leiden dat u geen ontheffing krijgt en de werkzaamheden dus niet mag uitvoeren

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Senior Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do en vr

Van: 5.1,2,e [5.1,2,e @rde.it]
Verzonden: donderdag 30 april 2020 11:54
Aan: Inspectie-Sdn
Onderwerp: Ontheffing geluidsvoorschriften als uitbreiding op OLO1991031

Geachte heer, mevrouw,

Aanvrager:
Rizzani de Eccher

Asterweg 19D
1031HL Amsterdam

Hierbij wil ik een **ontheffing geluidsvoorschriften** aanvragen op basis van de verleende omgevingsvergunning **OLO1991031**.
Voor de bouw van het Y-Towers project op het terrein tussen de Badhuiskade en de Bercylaan te Amsterdam Noord Overhoeks.

Het betreft het gebruik van een Hydrodemolition apparaat, dat met een waterstraal onder hoge druk (2500 Bar) beton verwijderd.
De werkplek wordt zodanig afgeschermd dat het uittredende geluid maximaal 75 dB (A) is.
De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd tussen 7.00 en 19.00 uur en duren 4 dagen.

Regards / Vriendelijke groet,

5.1,2,e
Stakeholder Manager

RIZZANI DE ECCHER

Rizzani de Eccher Spa, Italy
M +31 5.1,2,e
www.rde.it

This message and its attachments contain confidential and/or privileged information, which cannot be disclosed to third parties without the written consent of the sender. If you have received this in error, please immediately inform the sender and delete it from your system. Follow this link for more details.

GRUPPO DE ECCHER