Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc:
Onderwerp: RE: [redacted]
Datum: maandag 13 februari 2017 10:12:33

Beste [redacted],
Ik ben een aantal weken geleden bij de [redacted] langs geweest en heb haar verteld dat de enige mogelijkheid om de fundering alsnog af te laten keuren is het verhaal van de constructeur Hoogeboom (sterkte metselwerk) onderuit te halen.
Ik heb haar verteld dat ze op minimaal 5 plekken segmenten uit het metselwerk vlak boven de funderingsaanleg moet halen en deze segmenten op sterkte moet laten testen.
Tot op heden heb ik hier niets meer over vernomen.
Groet [redacted]

Van: [redacted] [mailto[redacted]@odnzkg.nl]
Verzonden: vrijdag 10 februari 2017 08:25
Aan: [redacted]
Onderwerp: [redacted]
[redacted],
Wat is de stand van zaken bij [redacted].
Worden er proeven gedaan op het fundering metselwerk?
M.vr.gr.
[redacted]