Van: 5.1,2,e
Aan: "5.1,2,e "
Onderwerp: RE: Gevel Postjesweg 7
Datum: donderdag 14 maart 2019 10:32:53
Bijlagen: T-02.pdf
T-01.pdf

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Medewerker vergunningen Bouw
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel West

Bezoekadres: Bos en Lommerplein 250, 1055 EK
Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam
Telefoon: 5.1,2,e of 5.1,2,e
E-mail: 5.1,2,e @amsterdam.nl
Internet: www.amsterdam.nl
Werkdagen: Maandag t/m donderdag

Van: 5.1,2,e @cafecook.nl]
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 10:19
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: Fwd: Gevel Postjesweg 7

---------- Forwarded message ---------
From: 5.1,2,e <5.1,2,e @rochdale.nl>
Date: wo 13 mrt. 2019 om 16:01
Subject: Gevel Postjesweg 7
To: 5.1,2,e 5.1,2,e @cafecook.nl) <5.1,2,e @cafecook.nl>

Beste 5.1,2,e
Onze aannemer is voortvarend bezig met de werkzaamheden voor de serre aan de Postjesweg 7.
Tijdens de werkzaamheden hebben wij een vraag ontvangen van de aannemer aangaande de zijgevel.
Conform de uitwerking van de architect behorend bij de allonge moeten er 2 penanten verwijderd worden op de b.g.g. aan de pleinzijde. Door de verwijdering van de penanten wordt de bovenliggende gevel (4 verdiepingen) opgevangen door een stalen ligger. Deze ligger wordt aangebracht met een balansconstructie, probleem hierbij is dat de vrije hoogte beperkt wordt ca. 2,10 m.
Wij vragen ons af of dit wenselijk is.
De alternatieve mogelijkheid is de gevel met de twee penanten in huidige staat handhaven. In de huidige situatie blijft de doorloophoogte behouden.
Om de voortgang van de werkzaamheden te bewaken willen wij spoedig van jullie vernemen of de aannemer door kan gaan met het verwijderen van de penanten of het behouden van de huidige gevel met penanten.
Graag per mail jullie reactie voor of op morgen 12:00.
Indien er vragen zijn verneem ik graag.
Met vriendelijke groet,

Woningstichting Rochdale
5.1,2,e
BOG Coördinator
Bos en Lommerplein 303, Amsterdam
Postbus 56659
1040 AR Amsterdam
T 020 – 215 00 00
M 5.1,2,e
E 5.1,2,e @rochdale.nl
werkdagen: ma - di - wo – do
www.rochdale.nl

--
Mail: 5.1,2,e @cafecook.nl
Website: www.cafecook.nl
Telefoon: 5.1,2,e