SNIJDEN T1266 AA240ALKK T1267
EN OMZWAAIEN

TE MAKEN 20kV-LAS
T1266 AA240ALKK T1267
MET T1721 AA240ALKK T1266

TE LEGGEN KABEL
DOOR BEST. BUIS VOEREN

T1266

490992.98
124127.47

TE LEGGEN KABEL
DOOR BEST. BUIS VOEREN

490975.92
124163.00

490968.71
490967.86
124140.87
124143.73

T1267 AA240ALKK T1266
KOMT DOOD

Z - A
70Cu
T1721 AA240ALKK BLAUW T1266
T1721 AA240ALKK GEEL T1266
T1721 AA240ALKK ROOD T1266
T1721 AA240ALKK BLAUW T1722 TE LEGGEN
T1721 AA240ALKK GEEL T1722
T1721 AA240ALKK ROOD T1722
70Cu

WIJZ. A

TE MAKEN 20kV-OVERGANGSLAS
T1721 AA240ALKK B/G/R T1266
MET T1721 AA240ALKK T1266

WIJZ. A

TE MAKEN 20kV-OVERGANGSLAS
T1721 AA240ALKK B/G/R T1722
MET T1721 AA240ALKK T1722

WIJZ. A

490949.76
490949.95
124177.38
124176.36

Z
A

490945.99
490940.94

T1721

124248.10
124253.57
490957.09
490951.38

TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE
LENGTE CA. 8m

TE LEGGEN
T1721 AA240ALKK T1266

WIJZ. A

TE PLAATSEN
TRAFO-STATION

490927.74
490926.34
490922.70
490921.15
490919.65
124184.65
124191.30
124197.79
124185.51
124198.42
124224.86
124227.13

TE LEGGEN
T1721 AA240ALKK T1722

TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE
LENGTE CA. 6m

TE MAKEN 20kV-LAS
T1266 AA240ALKK T1267
MET T1722 AA240ALKK T1267

490849.77
123952.70

TE MAKEN GESTUURDE BORING
3 BUIZEN 160PE SDR11
LENGTE CA. 50m

TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE
LENGTE CA. 6m

TE MAKEN 20kV-OVERGANGSLAS
T1722 AA240ALKK B/G/R T1721
MET T1721 AA240ALKK T1722

TE MAKEN 20kV-OVERGANGSLAS
T1722 AA240ALKK B/G/R T1267
MET T1722 AA240ALKK T1267

490831.28
124073.22

T1722

TE PLAATSEN
TRAFO-STATION

TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE
LENGTE CA. 6m

TE LEGGEN
T1722 AA240ALKK T1267

Z - B
70Cu
T1722 AA240ALKK BLAUW T1267
T1722 AA240ALKK GEEL T1267
T1722 AA240ALKK ROOD T267
T1722 AA240ALKK BLAUW T1721 TE LEGGEN
T1722 AA240ALKK GEEL T1721
T1722 AA240ALKK ROOD T1721
70Cu

TE LEGGEN
3 BUIZEN 160PE
LENGTE CA. 8m

490793.80
490794.83
124040.91
124045.96

3 017 234 (1515689)
AMSTERDAM
K2482
3 013 732 (1515688)
AMSTERDAM

INLASSEN T1721, T1722
ELZENHAGENSINGEL

Beheerkaart	: C7D, D7B		
Datum	: 4-2-2018		
Status	: Voorbereiding		
Schaal	: 1: 500		
Discipline	: 10kV		
Blad nr: 1/2	Formaat: A1		
CS nr:	3079171		
Regio:	IPZ		
Case nr:	0164750		

Liander
onderdeel van alliander

Gemeente: AMSTERDAM			
Get. : WLR	Datum: 4-2-2018		
Wijz. A : TRACE	Datum: 3-5-2018	Par.: WLR	
Wijz. B :	Datum:	Par.:	
Wijz. C :	Datum:	Par.:	
Engineer : [redacted]	Tel. nr : [redacted]		