


Kelder - parkeergarage




Begane grond




BHV gebouw



1e verdieping



2e-3e-4e verdieping



5e verdieping

| | | Bwd. C | Bwd. E | Bwd. G | Bwd. J | GTL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2e Verd. | West | | | | | |
| | Oost | | | | | |
| 3e Verd. | West | | | | | |
| | Oost | | | | | |
| 4e Verd. | West | | | | | |
| | Oost | | | | | |

Groen LED — IN BEDRIJF
Gele LED — STORING
Gele LED — FUNCTIETEST UITGESCHAKELD
Gele LED — SUPERVISIE-/TECHNIEKMELDING




Schakelaar S1 voorzien van
2-voudig maakcontact

BWP — BRANDWEERPANEEL
BMC — BRANDMELDCENTRALE
LIFT
TRAPPENHUIS
AUTOMATISCHE BRANDMELDER
HANDBRANDMELDER
SPRINKLERALARM
ALARMKLEP
BRANDWEERINGANG
NEVENINGANG
SK — SLEUTELKLUIS

Centrale Noodstop gasbronnen in NTC gebouw

Reset via U-NTC-1 (ruimte E0.00.04)




Centrale Noodstop gasbronnen vanuit GST gebouw naar NTC gebouw

Reset via U-GST-1 (ruimte L0.00.92)




Centrale Noodstop gasbronnen vanuit BVC gebouw naar NTC gebouw

Reset via U-BVC-1 (schakelruimte procesopstelling)




Schakelaar S3 t/m S5 type Figroen 31 serie
afmetingen conform "S1 LED-test" voorzien van
verbreekcontact, rode lamp (24Vdc-32Vdc) en afdekkap

Afmetingen paneel +/- bxhxd = 1150x540x150mm

BURGERS ERGON
installatietechniek

| Code | Datum | Omschrijving wijziging | Gewijzigd |
|---|---|---|---|
| A | 15-05-2008 | Opmerkingen keuringsrapport verwerkt | [redacted] |

**Project:** Shell N.T.C. Amsterdam
**Ontwerp:**
**Omschrijving:** Aanzicht brandweerpaneel HBWP-A in BMC

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsnaam: | BURGERS ERGON | | |
| Projectnummer: | 30302545 | | |
| Discipline: | [redacted] | | |
| Gecontroleerd: | [redacted] | | |
| Get: | [redacted] | Goedgekeurd: | |
| Versie: | Datum: 17-04-2008 | Tekeningnr: | EB-031-020 |
| Fase: Uitvoering | Schaal: 1:1 | | |
| Status: Concept | Formaat: A0-210 | | |

Shell Amsterdam

EB-031-020.dwg