From 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Belasting op dak fietsenkelder Kleine Gartmanplantsoen**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 6, 2025 at 9:50:11 PM CET

Dag 5.1, 2, e
Tijdens het dienstenoverleg 2025 over de Ijsbaan Leidseplein zou ik nagaan wat de belastbaarheid op het dak van de fietsenkelder mocht zijn.
Ik heb de belastbaarheid gegevens gevonden van een eerder gehouden evenement, Winterpret 2023, op de zelfde locatie.
De bijbehorende Powerbrowserzaak is Z2023- C009512.

Hierbij de toenmalige adviezen > namelijk maximaal 2 ton per m / veranderlijke belasting.

Voor alle zekerheid zou ik willen adviseren het laden en lossen buiten het dak van de fietsenstalling (buiten de in- en uitgang) te laten plaatsvinden.

Groet van 5.1, 2, e

5.1, 2, e
Inspecteur Bouwtoezicht
Directie Toezicht en Handhaving
Gemeente Amsterdam,
Stadsdeel Centrum

5.1, 2, e @amsterdam.nl
T 5.1, 2, e
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
aanwezig: woensdag en donderdag