Doc 327a

Toets op ontvankelijkheid

(bij indiening op hoofdlijnen)

Algemene gegevens

Projectlocatie	**Postjesweg 7H**
Projectomschrijving	**Het vernieuwen van de bestaande serre aan de straatzijde**
Aanvraagnummer	**OLO-4012383**
Opdrachtgever	Gemeente Amsterdam - Stadsdeel West
Bouwwerktype	2. kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet-woningen met constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte
Bomcategorie	A2
Type toets	Ontvankelijkheidstoets
Datum	3-1-2019

Nr.	Aspect	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	**Constr.omschrijving/uitgangspuntenrapport**			
1.1	Omschrijving van de constructie	niet aangeleverd	Niet aanwezig	Er is geen uitgangspuntendocument of berekening aangeleverd met omschrijving van de constructie
1.5	Constructiematerialen	niet aangeleverd	Niet aanwezig	Wat voor constructiematerialen toegepast zijn
1.6	Stabiliteitsprincipe	niet aangeleverd	Niet aanwezig	Hoe de stabiliteit wordt gewaarborgd en hoe de bovenbouw (bestaand) intact blijft na verwijderen van de kolommen op de begane grond
1.8	Ontwerplevensduur / referentieperiode		Niet aanwezig	Wat voor ontwerplevensduur/referentieperiode heeft het gebouw
1.10	Belastingen en belastingtypen		Niet aanwezig	Met welke belastingen gaan er gerekend worden
2.	**Grondonderzoek**			
2.1	Globaal grondonderzoek		Niet aanwezig	De sondering is te ver (77m) om een goed beeld te krijgen van de bodemgesteldheid
3.1	Tekeningen hoofdopzet constructie		Niet aanwezig	Geen constructieve tekeningen aangeleverd
	Conclusie :	Constructie is NIET ontvankelijk.		