[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 15:27
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Surinameplein: Wateroverlast

Dag[redacted]

Of er überhaupt een herinrichting gaat komen moet nog bepaald worden, maar het is in elk geval goed om te weten dat Waternet hier werk heeft. Dat helpt in de onderbouwing voor de noodzaak om e.e.a. grootschalig aan te pakken.

Gr,[redacted]

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 14:12
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Surinameplein: Wateroverlast

Hoi[redacted]

Ik stuur je email door naar mijn collegae (cc[redacted]die met dit project bezig is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 26 februari 2021 13:23
Aan: [redacted]

CC: [redacted]

Onderwerp: Surinameplein: Wateroverlast

Goedemiddag [redacted]


Van de week nog overleg gehad met onze afdeling Assetanalyse over het wateroverlast Surinameplein.

Het is een beetje het zelfde probleem als in de Hoofdweg / Corantijnstraat.
Er ontstaat op het Surinameplein Water op straat doordat het HWA riool in de zijstraten te klein is (het kan niet weg).

Zie onderstaand met geel aangegeven, deze riolen 250 en 300 mm moeten naar 400 mm vergroot worden.

Hopelijk kan je dit in de werkgrens voor de herinrichting 2024 meenemen.

Bedankt, en fijn weekend.



Met vriendelijke groet,

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

[redacted]