

RENVOOI

MATERIALEN

- beton
- lichte wand woningscheidend/ commerciële scheidende ruimte kalkzandsteen
- lichte scheidingswand
- isolatie
- houtskeletbouw wand
- lage begroeiing
- houten dek
- grint

Dak Rc=6,0 m2.K/W
Gevel Rc=4,5 m2.K/W
Vloer Rc=4,5 m2.K/W

SYMBOLEN

- deur zelfsluitend
- 30 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (NEN3810), conform rode stippellijn
- 60 minuten weerstand tegen brandoverslag en brandoverslag (NEN3810), conform groene stippellijn
- **Ra** deuren in vluchtrichting voorzien van paniekbeslag
- **La** deur te openen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen (in vluchtrichting)
- **B** meldet- blusapparaat
- brandslanghaspel
- **Sirah** brandweerlift
- **BMP** brandmeldpaneel
- **DBL** droge bluskolding
- droge bluskolding aansluiting

- De bouwconstructie bezit een brandwerendheid tot bezweken van 120 minuten.
- De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is aan desbetreffende bijbehorende brandwerende scheiding.
- Voor de brandwerendheid van constructies zie de berekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van aan de doorkruiste wand of vloer.
- De gewenste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, ramen, deuren etc. is/wordt aangetoond d.m.v. een gelding rapport.
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer tenminste 5m boven het maaiveldvlak ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van tenminste 2,5m aan brandklasse B.
- Een zijde van een constructieonderdeel voldoet vanaf 5m hoogte tot 40m hoogte aan klasse B.
- Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een daarmee vergelijkbaar element aan een dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een invendige doorsnede groter dan 0,05m², voldoet over een dikte van tenminste 0,04, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2.
- Brandslanghaspels/hoofdstekken volgens specifieke installatie adviseur.
- Constructies volgens opgave/tekeningen constructeur.
- Brandmeldpaneel volgens specifieke installatie adviseur.
- Brandalarmsignalen volgens opgave/tekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- De aanduiding van de gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, vertrekfunctien en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten inclusief hiltaalgegevenkaarten per gebruiksfunctie opgave/tekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- Blok B en C zijn voorzien van een brandweerlift
- Het leidingplan en aansluitpunten van gas-, elektra- en waterleiding volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Voor de sanitaire voorzieningen volgens opgave/tekeningen installatie adviseur/ opgave/tekeningen installatie adviseur
- Voor sprinklerinstallatie volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Voor noodstroomvoorziening en -verlichting volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- POS, = 0 - 600/KWP
- Rookgrachten indicatief weergegeven
- Daglichttoetreding volgens opgave/tekeningen A-520
- Daglichttoetredingen volgens opgave/rapportage bouwfysisch adviseur

- Vloerpalenwerdheid conform afdeling 2.15
- Waterspranie conform artikel 3.27
- Hoogte van trappen en hellingen conform afdeling 3.11
- Kering van vocht conform afdeling 3.5
- Luchtdichtheid conform artikel 5.4 Luchtsluisvestroom
- Kelderdichtheid conform artikel 3.5 Kering van vocht
- Vloerafscheiding conform afdeling 2.3
- Trappen conform afdeling 3.5

Opdrachtgever
MRP Development

Project
Blokken B & C

Onderdeel
Plattegrond 9e verdieping

Tekeningnummer
P-511

Werknummer: 2018040
Schaal: 1 : 100
Formaat: A0++
Fase: OV
Status: Definitief

VenhoevenCS Regio Amstelland Postbus 1613 1180 BP Amstelveen T 020 6470 470 E info@venhoevencs.nl

28.11.2019

.CS www.VenhoevenCS.nl