Regionale brandweer Amsterdam en omstreken
Amsterdam

50/51

BRANDWEER

Stadsdeel Cen[redacted]
T.a.v. mevrou[redacted]
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Weesperzijde 99
1091 EL Amsterdam
Telefoon (020) 555 66 66
Fax (020) 555 68 61
www.brandweer.amsterdam.nl

Datum	21 juli 2005
Onze referentie	0001112/Bta-2005
Uw referentie	81-05-0282
P-nummer	33550

Telefoon	020-5556600
Fax	020-5556862
E-mail	Office@brandweer.amsterdam.nl
Onderwerp	[redacted]

Geachte [redacted]

In antwoord op uw verzoek om advies met betrekking tot de in referte bedoelde aanvraag om een bouwvergunning voor bwt nummer 81-05-0282, deel ik u het volgende mede:

Dezerzijds bestaat geen bezwaar tegen de uitvoering van dit bouwplan mits de onderstaande punten in de vergunningstekeningen worden aangepast:

1. Tussen het bouwwerk en een naastgelegen gebouw op een aangrenzend perceel dient een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 60 minuten aanwezig te zijn. Hiervoor mag worden uitgegaan van een spiegelsymmetrisch van de perceelgrens gelegen doch identiek gebouw; v.w.t.
2. Tussen de woningen onderling dient een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 60 minuten aanwezig te zijn; rood
3. De toegangsdeuren van alle woningen dienen een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 30 minuten te bezitten; rood
4. Het gebouw bestaat uit meer dan 1 bouwlaag, derhalve dient het bouwwerk conform gemeentelijk beleid van Gemeente Amsterdam voorzien te worden van een ontruimingsalarminstallatie type C conform NEN 2575, e.e.a. dient in overleg met en ter goedkeuring van de Brandweer te gebeuren. v.w. std.bouwsteen
5. Indien in het restaurant sprake is van een bezetting van B1 dient conform gemeentelijk beleid van de Gemeente Amsterdam te worden voorzien van nood- en transparantverlichting als omschreven in NEN-EN 1838 en NEN 6088; v.w. std. bouwsteen
6. Alle woningen dienen voorzien te worden van niet-ioniserende rookmelders, zoals op tekening is aangegeven. Uitvoering van de rookmelders dient te geschieden conform NEN 2555, tevens dienen de rookmelders voorzien te worden van een back-upbatterij; rood
7. In het restaurant dienen conform gemeentelijk beleid van de Gemeente Amsterdam draagbare blustoestellen aanwezig te zijn met een inhoud van 6 kg poeder of 6 liter schuimvormend middel. v.w. std. bouwsteen

XXX