kinderdagverblijf Otje

ONTVANGEN 27 JAN. 2011

Weesp, 24 januari 2011

Beste [redacted],

Zoals afgesproken ontvang je bijgaand het rapport van AA Clima betreft het luchtsysteem van Kinderdagverblijf Otje.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Hogeweyselaan 183 - 1382 JL Weesp Tel: 06 421 508 77
E-mail: info@kinderdagverblijfotje.nl - Internet: www.kinderdagverblijfotje.nl

Bank: Rabobank rek. nr. 1144.36.169 – K.v.K. Hilversum nr. 50078410 – Registratie nr. LRK 141817999

AA CLIMA
Koel- & Klimaattechniek

Kinderdagverblijf Otje. 19-01-2011.
T.a.v: [redacted]
Hogeweyselaan 183.
1382 JL Weesp.

Onderwerp: Afzuig en toevoer luchtverversing.

Bij deze doen wij u het rapport doen toekomen voor voor de gemonteerde afzuig-Installatie op het dak.
De diverse ruimtes hebben een totale luchtspoeling van 2700 kuub lucht aangedreven door een direct aangedreven sentrifugaal ventilator aangesloten op een 5 standen-Schakelaar in de meterkast.
Verder zoals besproken met u en volgens aangeleverde tekeningen van architect Zal de toevoerlucht volgens natuurlijke trek via de raam en luchtroosters naar de desbetreffende te ventileren ruimtes worden gebracht.
Elke aangegeven ruimte wordt gespoeld volgens de normen die hier voor gelden.

Ook zullen wij jaarlijks het ventilatie systeem onderhouden, indien dit door u gewenst wordt, waardoor de lucht kwaliteit altijd gewaarborgd blijft.

Wij zouden het op prijs stellen dit de komende periode met u te overleggen en de plan van aanpak te bespreken.

Wij hopen u verder nog in de toekomst van dient te kunnen zijn, en wens jullie een goed zakelijke toekomst met het Kinderdagverblijf.

Met vriendelijke Groet : [redacted]

AA Clima Koel en Klimaattechniek.
Willem Pijperstraat 69.
1323 TH Almere.
036-5242184.
www.aaclima.nl
info@aaclima.nl