Van: [redacted] <[redacted]
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 13:15
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: riolering Grimburgwal

Beste,

- Tussen het UVA gebouw en de gracht zat een stukje terreinriolering met terreinlozing op het gemengde riool. Dit is een normale situatie.
- De binnen onderkant buis (b.o.b.) van het terreinriool lag op ongeveer -0,70m N.A.P. Door het instorten van de kade is dit terreinriool onderbroken en stroomde grond en grachtwater direct, via het openliggende terreinriool naar het gemengde rioolstelsel. Om dit te verhelpen hebben we een stop geplaatst.
- Verder hebben we nog een ronde rond het gebouw gedaan om zeker te zijn dat regenwaterafvoer richting de gracht mogelijk is. Verder hebben we geconstateerd dat het water in het terreinriool behoorlijk schoon was, er waren op het eerste gezicht geen sporen van afvalwater te bekennen.
- De afvoer van hemelwater kan direct over maaiveld of onder maaiveld door naar de gracht. Ik weet niet zeker of je de regenpijpen zomaar boven maaiveld kunt afzagen (monumentaal pand enzo). Mijn advies (Waternet gaat niet over dit Privé riool) zou zijn om deze terreinriolering te herstellen en naar de gracht te laten stromen, dan moet je je wel even zeker stellen dat er echt geen afvalwater op zit.

Voor de definitieve situatie lijkt het me niet meer nodig om het regenwater richting het riool af te voeren. "schoon" water afvoeren, verpompen en zuiveren is alles behalve milieuvriendelijk. Mijn advies is dan ook om het hemelwater via een walmuurput in de toekomstige kademuur, naar de gracht te laten stromen. Waarschijnlijk is de terreinlozing dan niet eens meer nodig.

Mvg,

[redacted]
Senior Operationeel Assetbeheerder

Afdeling
-Leidingwerken

Tel
- [redacted]

E-mail
- [redacted]

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

Bezoekadres
Korte Ouderkerkerdijk 7

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 17:49
Aan: [redacted]
CC: [redacted] ; [redacted]
Onderwerp: riolering Grimburgwal

Beste [redacted],

Hierbij nog even kort wat we vanmiddag besproken hebben mbt hemelwaterafvoer UVA gebouwen Grimburgwal samengevat:

- Na het instorten van de kademuur Grimburgwal (UVA) bleek dat de hemelwaterriolering van de UVA op de gemengde riolering van Waternet afvoerde. Dit is ongewenst. Jullie hebben toen een stop erin gezet zodat het hemelwater nu richting de gracht afvoert (via de afgebroken afwateringspijp); Het is aan de UVA om te onderzoeken of alle afwateringsbuizen die nu op de gracht lozen ook inderdaad hemelwaterafvoeren betreffen. Wij zullen dit met de UVA bespreken.
- De afvoer van de hemelwaterriolering kan direct (over maaiveld of onder maaiveld via doorvoer damwand) op de gracht plaatsvinden. Dit is verder niet aan voorschriften verbonden en hiertoe hoeft geen vergunning te worden aangevraagd.

Mocht je nog opmerkingen of aanvullingen hebben dan hoor ik het graag!

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

****
Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.
****
Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/
****
Waternet works on behalf of the Amstel, Gooi and Vecht Water Authority and the City of Amsterdam.
****
Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message. For more information about information rights, see https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/