
From 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **Z2025-041656-002 Advies RO Korte Leidsedwarsstraat 5.1, 2, e niet akkoord, aanpasbaar**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 11, 2025 at 2:45:45 PM CET

Beste 5.1, 2, e

Hierbij het advies van R&D voor de Korte Leidsedwarsstraat 5.1, 2, e Het plan is niet akkoord, maar aanpasbaar.

Niet akkoord, aanpasbaar
Het aangevraagde dakterras is niet akkoord. Vanaf het dakterras is directe inkijk mogelijk in de vertrekken van het naastgelegen pand Korte Leidsedwarsstraa 5.1, 2, e Hierdoor wordt de privacy van de bewoners van dit pand onevenredig aangetast. Het plan is aanpasbaar. Een dakterras van 3 x 3 meter die teruggelegd wordt van de dakranden, zoals in rood aangegeven op onderstaande tekening, is denkbaar. Het benodigde hekwerk dient hierbij de contouren van het dakterras te volgen en mag niet om het volledige dakluik geplaatst worden, maar enkel daar waar het qua veiligheid noodzakelijk is.



Kan jij de aanvrager verzoeken het plan conform bovenstaand advies aan te passen?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Juridisch planologisch medewerker
Ruimte en Duurzaamheid - Team Centrum

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

werkdagen

maandag t/m donderdag

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Denkt u aan het milieu voordat u deze e-mail print?