Annotatie wethouders [redacted]

Onderwerp: Ter informatie: maatregelen aan Marnixkade en Jacob Catskade

Probleem
Bij inspectie aan de Marnixkade vanaf de Bullebakbrug tot aan huisnummer 17 en de Jacob Catskade is gebleken dat de kademuren niet voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau. De Marnixkade vertoont scheurvorming en de fundering van de Jacob Catskade voldoet constructief niet aan de kwaliteitsnorm. Er worden daarom maatregelen getroffen om de belasting van de kades te verminderen.

Maatregelen noodzakelijk i.v.m. veiligheid kades
Aan de Jacob Catskade worden per 11 juli 2016 de 43 parkeerplaatsen afgezet. Voor de 13 bomen wordt in samenwerking met het stadsdeel beoordeeld of noodkap noodzakelijk is.
Aan de Marnixkade wordt per 11 juli 2016 de 18 parkeerplaatsen afgezet en worden ook de 6 bomen beoordeeld. De bewoners worden 30 juni 2016 op de hoogte gesteld met een bewonersbrief.

Vervolg
Indien het kwaliteitsniveau verder afneemt, ondanks de genomen maatregelen, worden de kademuren verstevigd door het plaatsen van een tijdelijke damwand. Er wordt onderzocht welke tijdelijke oplossingen er zijn voor het wegvallen van de parkeerplaatsen.
Het vervangen van de kademuren staat gepland voor uitvoering in 2018. Planvorming, engineering, contractvorming en afstemming met omwonenden heeft voorbereidingstijd nodig. Tot het moment van vervanging wordt de kademuur gemonitord. Er vinden regelmatig metingen plaatsen. Over vervanging van de kademuur en de gevolgen worden de bewoners en overige belanghebbenden zo snel mogelijk nader geïnformeerd.