BRANDWEER

Gemeente Weesp
vergunningen
[redacted]
Postbus 5099
1380 GB WEESP

Cluster Risicobeheersing
Brinklaan 140
1404 GW Bussum
Postbus 57
1200 AB Hilversum
Telefoon (035) 6885571
Fax
preventie@brandweergooivecht.nl
www.brandweergooienvechtstreek.nl

Datum	9 maart 2020	Telefoon	[redacted]	Bijlagen
Onze referentie	VRGV20-C9I3k-296	Fax		
Uw referentie		E-mail	[redacted]@brandweergooivecht.nl	
Uw brief van		Onderwerp	Positief advies	

Beste [redacted] ,

Hierbij laten wij u weten dat wij uw verzoek om advies voor de hieronder genoemde zaak hebben getoetst aan de wet- en regelgeving. Uit deze toetsing is gebleken dat de locatie kan voldoen aan de gestelde eisen en wij geven daarom een **positief advies**.

ZAAKINFORMATIE			
Zaaknummer BRW:	RB-ATH20-003626	**Referentie/ZaakNr. BG:**	
Datum binnenkomst:	9 maart 2020	**Datum binnenkomst BG:**	
Soort advies:	**Bouwen**	**BAG-Pand:**	0457100000056580
		BAG-Verblijfsobject:	0457010000009201
Adres/locatie(s):	Pampuslaan 180	**Postcode en plaats:**	1382JS Weesp

Aan dit positief advies zijn wel voorwaarden verbonden die kunnen worden teruggevonden in de bijlage(n). Wij vragen u om deze voorwaarden op te nemen in uw correspondentie met de aanvrager.

Voor vragen en/of nadere informatie kunt u bij mij, als verantwoordelijke behandelaar, terecht onder het bovengenoemde telefoonnummer of e-mail adres.

[redacted]
Medewerker Risicobeheersing en Brandveilig Leven

Bijlage: Voorwaarden behorend bij advies

ZAAKINFORMATIE			
Zaaknummer BRW:	RB-ATH20-003626	**Referentie/ZaakNr. BG:**	

Om te komen tot dit advies zijn de volgende documenten beoordeeld:

BEOORDEELDE DOCUMENTEN			
Titel:	**Kenmerk:**	**Datum:**	**Bijzonderheden*:**
4744913_1573460279486_papierenformulier			
1.01_11			
1.02_1			
2.01c_1			
2.02a_2			
2.03_2			
** bijvoorbeeld: niet gekeken naar…, buiten beschouwing gelaten…, klopt niet…, ontbreekt…*			

Hieronder worden de voorwaarden genoemd die behoren bij het positief advies:

- Het advies is gebaseerd op de uitbreiding van het bouwwerk op basis van lichte industrie en niet op het totale bouwwerk.
  Een lichte industriefunctie is een industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt.

- In de legenda van tekening 2.01c_1 28-10-2019 wijziging 15-01-2020:
  - Er staan meerdere artikelen vanuit het bouwbesluit 2012 benoemd, echter staat niet overal concreet benoemd dat de voorzieningen ook aanwezig zijn.
  - De brandwerendheid van brandcompartiment 2, 3 en 4 is niet benoemd.

- Indien er binnen het totale bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, dient er conform Artikel 1.18 lid 1 van het Bouwbesluit 2012 een gebruiksmelding ingediend te worden.

- Tekstueel is de ontruimingsinstallatie omschreven, verdere gegevens en bescheiden van de ontruimingsinstallatie ontbreken.