From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @unknown-from-address.net>
Subject **RE: HH verzoek Elandsgracht 140**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>
Date February 12, 2026, 4:40:50 PM CET

Hoi 5.1,

Bedankt voor de extra info. Voor deze zaak is vergunning voor een afvoerpijp verleend. Ze hebben alleen in afwijking van die vergunning gebouwd. De pijp is hoger geworden omdat ze er een ontgeuring tussen hebben geplaatst. Op zich zou dat positief moeten uitpakken tav de geuroverlast (moeten ze wel de deur dicht houden 😊). Het is volgens R&D vergunbaar mits woon- en leefklimaat niet in het geding is (of te wel: er moeten niet alsnog geurklachten komen).

Ik heb ze per mail gevraagd om voor 1 april de pijp aan te passen naar vergunning of een aanvraag te doen ter legalisering van de huidige pijp en mij te laten weten wat ze kiezen. Ik heb nog geen reactie, maar de mail is pas gister verstuurd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Jurist Handhaving
VTH Stadsdelen

Gemeente Amsterdam

M 06 – 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e msterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>
Verzonden: donderdag 12 februari 2026 16:33
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>
Onderwerp: HH verzoek Elandsgracht 140

Hallo 5.1, 2, e
Ik hoor net dat eer een HH is binnengekomen over afvoerkanaal Elandsgracht 140.
Wij hadden ook een HH-verzoek over hetzelfde adres. Zie documenten.
5.1, 2, e en 5.1, 2, e kunnen jouw vragen hierover beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Senior Inspecteur Gebruikstoezicht
Vergunningen, Toezicht en Handhaving
werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
9:30 - 18:15 uur

Gemeente Amsterdam
T 14020
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e msterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer