Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: Noorderkwartier > schets muur 7 ivm leidingen
Datum: donderdag 22 augustus 2019 14:11:03
Bijlagen: image001.png
image002.png
image003.png
image004.png
image005.jpg
CCF22082019.pdf

Hoi [redacted],
Lijkt mij prima, 15 cm boven de leidingen. Aan weerskanten leidingen als kan iets meer ruimte aanhouden bv 30 cm.
Overigens komt maaiveld op ca. 2,23/2,24 m – NAP i.p.v. 2,30 m – NAP, komt dan nog beter uit later bij straatwerk.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam
T [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
werkdagen: ma, di, do en vr
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam.nl
PM : per 1 jan. 2015 is het vm. ingenieursbureau Noord opgegaan in het nieuwe ingenieursbureau Amsterdam

Van: [redacted]@reimert-almere.nl]
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 12:06
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: schets muur 7
Goedemorgen [redacted],
Hierbij de schets van het verdiepte stuk muur M7 ter plaatse van NUON warmte leiding.
Met vriendelijke groet,

[redacted]

Bolderweg 14
1332 AT Almere

T: [redacted]
E: [redacted]@reimert-almere nl

www reimert-almere nl

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.