

palenplan

* Alvorens over te gaan tot uitvoering van de werkzaamheden adviseren wij een onderzoek naar de eventuele aanwezigheid van asbest en/of vervuilde grond uit te voeren.

Renvooi:

* Onderlegger architect d.d.: 04-06-2015

- Alle constructieve stukken van derden dienen voor aanvang van de bouw ter controle gestuurd te worden aan Duyts Bouwconstructies BV

Heien:
- Het heien dient zo dicht mogelijk bij een sondering te beginnen.
- Alle palen moeten worden gekalenderd.
- De paalspecificaties dienen minimaal 3 werkweken voor aanvang van de werkzaamheden ter controle te worden aangeboden aan de constructeur en Bouw- en Woningtoezicht.
- Paalkopen ca. 250mm boven maaiveld afheien.
- De aangehouden hoogte van het maaiveld tijdens de uitvoering is ca. 600 +N.A.P. (te controleren door aannemer).

Voor sonderingen zie rapportnr.: 4009-0137-0010 (Fugro Ingenieursbureau B.V.)

Peil t.o.v. N.A.P. conform opgave architect

Peil = bovenkant afgewerkte nieuwe vloer (conform architect)

Situatie





20 AUG. 2015
1839477
Behoort bij besluit van het Dag. Bestuur d.d.
- 3 OKT. 2015
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuid

Prefab-betonpalen

merk	aantal	afmeting	afmetingen in mm. tov. N.A.P.				Fr;netd
			afheiniveau		inheiniveau	afhakniveau	
	5	ø350	850 +		- 13500	1930 -P	zie sondering
	16	ø350	850 +		- 13500	730 -P	zie sondering
	6	ø350	850 +		- 13500	830 -P	zie sondering
	14	ø350	850 +		- 13500	1030 -P	zie sondering
	22	ø350	850 +		- 13500	1230 -P	zie sondering
totaal	63						

Behoort bij besluit van het Dag. Bestuur d.d.
- 5 OKT. 2015
Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuid

Wijziging	Datum	Omschrijving	Tekenaar
A	12-08-'15	achtergevel begane grond 300mm verlengen	DW

Opdrachtgever :
Gerose Vastgoed Ontwikkeling BV

Architect :
Gietermans & Van Dijk Architecten

Werk :
Valschermkade 38
Amsterdam

Onderdeel :
Palenplan uitbreiding (fase 3) kantoorpand

Duyts bouwconstructies
Duyts Bouwconstructies B.V.
Van Slingelandtstraat 28
1051 CH Amsterdam
Postbus 57153
1040 BB Amsterdam
Telefoon : 020 684 74 75
Fax : 020 464 13 35
E-mail : info@duyts.nl
www.duyts.nl

C1

Tekenaar :	Constructeur :	Schaal :	Datum :	Werk nr. :	Tek. nr. : Wijz.
		1:50	01-07-2015	215189	-01 A

formaat: 838*838